

防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申請者	神奈川県横浜市西区花咲町六丁目145番地 株式会社ピーアンドエフ	
製造者	Lilienthalstrasse 200, 68307 Mannheim Germany Pepperl+Fuchs GmbH	
品名	近接スイッチ	
型式の名称	S J 2 - N	
防爆構造の種類	本質安全防爆構造 (i a)	
対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度	II C T 6	
防爆記号	E x i a II C T 6	
適用基準		
定格	本安回路許容電圧 16 V 本安回路許容電流 25 mA 本安回路許容電力 64 mW 内部インダクタンス 100 μH 内部キャパシタンス 30 nF 周囲温度 60 °C	
使用条件		
型式検定合格番号	第 TC16189 号	
	有効期間	型式検定者の所属及び氏名
	2020年10月 9日から 2023年10月 8日まで	試験部 後藤 隆
	2023年10月 9日から 2026年10月 8日まで	試験認証部 佐藤 英徳
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

2003年 1月23日

型式検定実施者 公益社団法人 産業安全技術協会長