

제 2012-BO-0394 호



안 전 인 증 서

Pepperl+Fuchs (Mfg) Pte Ltd

18 Ayer Rajah Crescent, Singapore 139942

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Transformer Isolated Repeater/Power Supply

형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델

KFD2-VR4-Ex1.26

인증번호

12-AV4BO-0394

용량·등급

[Ex ia] IIC / Tamb=-20℃ ~ +60℃

Maximum Values : Um= 250V ; Uo=-26.4V,

Io=90mA, Po=0.57mW 이하.

인 증 기 준

방호장치 의무안전인증 고시(고용노동부고시 제2010-36호)

인 증 조 건

아래 주소에서 생산되는 제품에 한함.

Pepperl+Fuchs (Mfg) Pte Ltd, 18 Ayer Rajah Crescent, Singapore 139942
제조자 설치 및 사용조건을 준수하며 사용(BAS 02 ATEX 7206의 인증범위 참조)

2012년 06월 08일

한국산업안전보건공단 이사장



안전인증 면제확인서

신청인	사업장명	Pepperl+Fuchs GmbH	사업장관리번호	국외사업장
	사업자등록번호	국외사업장	대표자 성명	Gunther Kegel
	소재지	Königsberger Allee 87, D-68307 Mannheim, Germany (제조공장) 18 Ayer Rajah Crescent, Singapore 139942		
면제 확인번호				
2012-1857-Ex				
인증번호				
BAS 02 ATEX 7206				
안전인증대상 기계·기구명				
Transformer Isolated Repeater/Power Supply				
형식(규격)		용량(등급)		
KFD2-VR4-Ex1.26		[Ex ia] IIC		
면제내용	면제 항목	형식별 제품심사		
	면제 사유 (관련 법령 등)	산업안전보건법 시행규칙 제58조의2 제2항 제5호		
	안전인증면제 유효기간	해당없음		

「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의2제4항에 따라 안전인증 면제확인서를 발급합니다.

2012 년 6 월 8 일

한국산업안전보건공단 이사장

