



防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申請者	Lilienthalstrasse 200, 68307 Mannheim Germany Königsberger Allee 87, 68307 Mannheim, Germany Pepperl+Fuchs GmbH	
製造者	Lilienthalstrasse 200, 68307 Mannheim Germany Königsberger Allee 87, 68307 Mannheim, Germany Pepperl+Fuchs GmbH	
品名	絶縁形バリヤ (熱電対用)	
型式の名称	KFD2-VR2-Ex1.50M	
防爆構造の種類	本質安全防爆構造 (ia) (非危険場所設置)	
対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度	II C	
定格	<p>本安回路 最大電圧 5.5 V 最大電流 2.4 mA 最大電力 3.3 mW 許容インダクタンス 1000 mH 又は 外部配線の許容インダクタンスと抵抗の比 425 μH/Ω 許容キャパシタンス 58 μF</p> <p>非本安回路許容電圧 AC 250 V 50/60 Hz DC 250 V</p> <p>周囲温度 60 $^{\circ}$C</p>	
使用条件		
型式検定合格番号	第 TC18127 号	
有効期間	平成19年10月22日から平成22年10月21日まで	
	平成22年10月22日から平成25年10月21日まで	
	平成23年10月9日から平成26年10月8日まで	
	平成26年10月9日から平成29年10月8日まで	

線上更新

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。



平成19年10月22日

記載事項変更
平成29年9月19日

型式検定実施者 社団法人 産業安全技術協会長



型式検定合格証 (続)

有 効 期 間	平成29年10月9日から平成32年10月8日まで	
	2020 10 9 2023 10 8 平成 年 月 日から平成 年 月 日まで	
	平成 年 月 日から平成 年 月 日まで	
	平成 年 月 日から平成 年 月 日まで	
	平成 年 月 日から平成 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	

