



防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申請者	神奈川県横浜市緑区白山1丁目18番2号 株式会社ピーアンドエフ	
製造者	Lilienthalstrasse 200, 68307 Mannheim Germany Königsberger Allee 87, D-68307 Mannheim, Germany Pepperl+Fuchs GmbH	
品名	絶縁形バリヤ (スイッチ用)	
型式の名称	KFD2-SH-E x 1	
防爆構造の種類	本質安全防爆構造 (i a) (非危険場所設置)	
対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度	II C	
定格	本安回路 最大電圧 9.56V 最大電流 16.8mA 最大電力 41mW 許容インダクタンス 3mH 許容キャパシタンス 0.730μF 非本安回路 許容電圧 AC250V 50/60Hz DC250V 周囲温度 60℃	
使用条件		
型式検定合格番号	第C16173号 第TC16173号	
有効期間	平成14年12月19日から平成17年12月18日まで	
	平成17年12月19日から平成20年12月18日まで	
	平成20年12月19日から平成23年12月18日まで	
	平成23年10月9日から平成26年10月8日まで	




繰上更新

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

平成14年12月19日



型式検定合格証 (続)

有効期間	平成 26 年 10 月 9 日から平成 29 年 10 月 8 日まで	
	平成 29 年 10 月 9 日から平成 32 年 10 月 8 日まで	
	2020 10 9 から 2023 10 8 <small>平成 年 月 日から平成 年 月 日まで</small>	
	平成 年 月 日から平成 年 月 日まで	
	平成 年 月 日から平成 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	

