

# 防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申請者	Lilienthalstrasse 200, 68307 Mannheim Germany Pepperl+Fuchs GmbH		
製造者	Lilienthalstrasse 200, 68307 Mannheim Germany Pepperl+Fuchs GmbH		
品名	絶縁形バリヤ (ドライバ用)		
型式の名称	KFD0-SD2-Ex1.1065		
防爆構造の種類	本質安全防爆構造 (i a) (非危険場所設置)		
対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度	II C		
防爆記号	[Ex i a] II C		
適用基準			
定 格	本安回路 最大電圧 17.22 V 最大電流 220 mA 最大電力 0.947 W 許容インダクタンス 0.73 mH 又は 外部配線の許容インダクタンスと抵抗の比 37 μH/Ω 許容キャパシタンス 0.353 μF  非本安回路 許容電圧 AC 250 V 50/60 Hz DC 250 V  周囲温度 60 °C		
使用条件			
型式検定合格番号	第 TC18534 号		
	有 効 期 間	型式検定者の所属及び氏名	
	2020年 8月28日から 2023年 8月27日まで	試験認証部 佐藤 英徳	
	2023年 8月28日から 2026年 8月27日まで	試験認証部 佐藤 英徳	
	年 月 日から 年 月 日まで		
	年 月 日から 年 月 日まで		

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

2008年 8月28日

型式検定実施者 公益社団法人 産業安全技術協会 会長