



안전인증서

Pepperl+Fuchs GmbH.

Konigsberger Allee 87, D-68307 Mannheim

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4에 따른 안전인증 심사결과 안전·보건 기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Z Series Diode Safety Barriers

형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델	용량·등급	인증번호
Z7 Series	[Ex ia] IIC / T _{amb} =(-20~+60)°C / Pol (+) MAX : U _o =30.4V, I _o =1458mA, P _o =2.847W, C _o =100µF, L _o =800mH	09-AV4BO-0228
Z8 Series	[Ex ia] IIC / T _{amb} =(-20~+60)°C / Pol (-) MAX : U _o =30.4V, I _o =1458mA, P _o =2.847W, C _o =100µF, L _o =800mH	09-AV4BO-0229
Z9 Series	[Ex ia] IIC / T _{amb} =(-20~+60)°C / Pol (AC) MAX : U _o =28V, I _o =1351mA, P _o =3.877W, C _o =69µF, L _o =220mH	09-AV4BO-0230

인 증 기 준

방호장치 의무안전인증 고시(노동부고시 제2008-76호)

인 증 조 건

- 'JL. Asoka SD 56 Bintan Industrial Estate, Lobam Bintan Island, Indonesia : PT. Pepper+Fuchs Bintan'에서 생산하는 제품에 한함
- 제조자가 제시한 정격조건을 준수하여 설치 및 사용할 것.

※ 최초 발급일: 2009년 10월 29일

재발급 사유: 생산지 변경

2011년 11월 16일

한국산업안전보건공단 이사장

