제 2009-BO-0158-3호

안 전 인 증 서

PT Pepperl+Fuchs Bintan

SD 56, 57 Lobam, Bintan Industrial Estate, Pulau Bintan, Riau, Indonesia

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Cylindrical Inductive Sensors

형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델	인증번호
NCN Series	09-AV4BO-0225
용량·등급	Ex ia IIC T6 (단, Type 4는 T5) MAX : Ui=16V, Ii=76mA, Pi=242mW, Ci=110nF, Li=100 μH

인 증 기 준

방호장치 의무안전인증 고시(노동부고시 제2008-76호)

인 증 조 건

- "SD 56, 57 Lobam, Bintan Industrial Estate, Pulau Bintan, Riau, Indonesia" 에서 생산되는 제품에 한함.
- 제조자가 제시한 정격조건을 준수하여 설치 및 사용할 것.

2009. 10. 29 최초 교부
2014. 07. 03 정정 발급
2018. 02. 20 소재지 변경

2018년 02월 20일

한국산업안전보건공단 이사장

제 2009-BO-0158-3호

안 전 인 증 서

PT Pepperl+Fuchs Bintan

SD 56, 57 Lobam, Bintan Industrial Estate, Pulau Bintan, Riau, Indonesia

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Cylindrical Inductive Sensors

형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델	인증번호
NCB Series	09-AV4BO-0226
용량·등급	Ex ia IIC T6 (단, Type 4는 T5) MAX : Ui=16V, Ii=76mA, Pi=242mW, Ci=105nF, Li=100 μH

인 증 기 준

방호장치 의무안전인증 고시(노동부고시 제2008-76호)

인 증 조 건

- "SD 56, 57 Lobam, Bintan Industrial Estate, Pulau Bintan, Riau, Indonesia" 에서 생산되는 제품에 한함.
- 제조자가 제시한 정격조건을 준수하여 설치 및 사용할 것.

2009. 10. 29 최초 교부
2014. 07. 03 정정 발급
2018. 02. 20 소재지 변경

2018년 02월 20일

한국산업안전보건공단 이사장

제 2009-BO-0158-3호

안 전 인 증 서

PT Pepperl+Fuchs Bintan

SD 56, 57 Lobam, Bintan Industrial Estate, Pulau Bintan, Riau, Indonesia

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Cylindrical Inductive Sensors

형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델	인증번호
NJ Series	09-AV4BO-0227
용량·등급	Ex ia IIC T6 (단, Type 4는 T5) MAX : Ui=16V, Ii=76mA, Pi=242mW, Ci=150nF, Li=140 μH

인 증 기 준

방호장치 의무안전인증 고시(노동부고시 제2008-76호)

인 증 조 건

- "SD 56, 57 Lobam, Bintan Industrial Estate, Pulau Bintan, Riau, Indonesia" 에서 생산되는 제품에 한함.
- 제조자가 제시한 정격조건을 준수하여 설치 및 사용할 것.

2009. 10. 29 최초 교부
2014. 07. 03 정정 발급
2018. 02. 20 소재지 변경

2018년 02월 20일

한국산업안전보건공단 이사장