



안전인증서

Pepperl+Fuchs GmbH.

Konigsberger Allee 87, D-68307 Mannheim

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4에 따른 안전인증 심사결과 안전·보건 기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Transformer Isolated Voltage Repeater

형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델	용량·등급	인증번호
KFD2-VR2 -Ex1.50M	[Ex ia] IIC / T _{amb} =(-20~+60)°C / Pol (+) MAX : U _o =5.5V, I _o =2.4mA, P _o =3.3mW, C _i =0, L _i =0, C _o =58μF, L _o =1000mH	10-AV4BO-0206

인증기준

방호장치 의무안전인증 고시(노동부고시 제2009-81호)

인증조건

- '18 Ayer Rajah Crescent P+F Building, Singapore 139942 : Pepper+Fuchs (Mfg) Pte Ltd'에서 생산하는 제품에 한함
- 제조자가 제시한 정격조건을 준수하여 설치 및 사용할 것.

2010년 3월 4일

한국산업안전보건공단 이사장



안전인증면제확인서

신 청 인	① 사업장명	페필앤드폭스 코리아(주)	② 산재성립번호 (사업자등록번호)	214-81-68272
	③ 소재지	서울특별시 서초구 방배동 811-6 범양방배빌딩 5층		
	④ 대표자성명	박준형		
⑤ 면제 확인 번호		2010-0657-ex		
⑥ 인증 번호		Baseefa06ATEX0040		
⑦ 안전인증대상 기계·기구명		Transformer Isolated Voltage Repeater		
⑧ 형식(규격)		KFD2-VR2 -Ex1.50M	⑨ 용량(등급)	[Ex ia] IIC
면 제 내 역	⑩ 면제 항목	형식별 제품심사		
	⑪ 면제 근거 (관련 법령)	산업안전보건법 시행규칙 제58조의2 제2항 제5호		
	⑫ 안전인증 면제 유효기간	해당없음		

「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의2제4항에 따라 안전인증면제확인서를 내드립니다.

2010년 3월 4일



한국산업안전공단 이사장

