



안 전 인 증 서

Pepperl+Fuchs GmbH.

Konigsberger Allee 87, D-68307 Mannheim

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4에 따른 안전인증 심사결과 안전·보건 기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Transformer Isolated Output Driver

형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델	용량·등급	인증번호
KFD2-CD-Ex1.32	[Ex ia] IIC / $T_{amb}=(-20\sim+60)^{\circ}C$ 공급전원 DC 35V / 55mA, $U_m=253V$ Maximum Value : $U_o=DC 25.2V$, $I_o=93mA$, $P_o=0.586W$ 이하, $L_o=4.12mH$, $C_o=0.107\mu F$	11-AV4BO-0062

인 증 기 준

방호장치 의무안전인증 고시(노동부고시 제2010-36호)

인 증 조 건

- '18 Ayer Rajah Crescent P+F Building, Singapore 139942 : Pepper+Fuchs (Mfg) Pte Ltd'에서 생산하는 제품에 한함
- 제조자가 제시한 정격조건을 준수하여 설치 및 사용할 것.

2011년 3월 16일

한국산업안전보건공단 이사장

