

(1) **CERTIFICATE**

(2) Equipment Intended for Use in Potentially Explosive Atmospheres - **Directive 94/9/EC**



(3) Certificate Number: **PF11CERT1933 X**

(4) Equipment: Termination Board FI-PFH-TR-AO-380X

(5) Manufacturer: **Pepperl+Fuchs GmbH**

(6) Address: Lilienthalstraße 200
68307 Mannheim
Germany

(7) This equipment and any acceptable variation thereto are specified in the schedule to this certificate and the documents therein referred to.

(8) The manufacturer listed under item 5, herewith declares in sole responsibility that this equipment has been found to comply with the Essential Health and Safety Requirements relating to the design and construction of equipment intended for use in potentially explosive atmospheres given in Annex II to the Directive 94/9/EC.

(9) Compliance with the Essential Health and Safety Requirements has been assured by compliance with:

EN 60079-0:2012+A11:2013 EN 60079-15:2010

(10) If the sign "X" is placed after the certificate number, it indicates that the equipment is subject to special conditions for safe use specified in the schedule to this certificate.

(11) This CERTIFICATE relates only to the design and construction of the specified equipment. Further requirements of the Directive apply to the manufacturing process and supply of this equipment. These are not covered by this certificate.

(12) The marking of the equipment shall include the following :

Ex II 3G Ex nA IIC T4 Gc

Mannheim, 20.11.2015


ppa. Michael Kessler
Executive Vice President
Components & Technology


i.V. Thomas Paul
Norm Expert
Product Group Interface

(13)

SCHEDULE

(14)

Certificate Number PF11CERT1933 X

(15) Description of Equipment

The function of the HART Termination Board as well as the connector pin assignment exactly fit the requirement of Triconex systems. This board has terminal blocks to connect up to 8 HART field devices.

Electrical data

Power supply	25 ... 28V DC
--------------	---------------

(16) Test report

The examination and test results are recorded in the confidential reports: 16-0862PF-14, 16-0862PF-14A and 16-0862PF-14B.

(17) Special conditions for safe use

The device must be installed and operated only in surrounding enclosures that

- comply with the requirements for surrounding enclosures according to IEC/EN 60079-0,
- are rated with the degree of protection IP54 according to IEC/EN 60529.

Connection or disconnection of energized circuits is only permitted in the absence of a potentially explosive atmosphere.

The connections must either be mechanically secured or must have a holding force of at least 15 N.

Only change the replaceable fuse, when the device is de-energized.

The maximum permitted current per channel is 400mA.

The maximum permitted current of power supply is 0,8A.

Permitted ambient temperature range is 0°C to 50°C.

(18) Essential Health and Safety Requirements

All relevant Essential Health and Safety Requirements are covered by the standards listed at item 9.

ZERTIFIKAT

(Übersetzung)



- (1)
- (2) Geräte zur bestimmungsgemäßen Verwendung
in explosionsgefährdeten Bereichen – **Richtlinie 94/9/EG**

- (3) Zertifikatsnummer:

PF11CERT1933 X

- (4) Gerät: Termination Board FI-PFH-TR-AO-380X

- (5) Hersteller: **Pepperl+Fuchs GmbH**

- (6) Anschrift: Lilienthalstraße 200
68307 Mannheim
Germany

- (7) Die Bauart dieses Gerätes sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in der Anlage und den darin aufgeführten Unterlagen zu diesem Zertifikat festgelegt.

- (8) Der in Punkt 5 gelistete Hersteller erklärt hiermit in alleiniger Verantwortung die Erfüllung der grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen für die Konzeption und den Bau von Geräten zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen gemäß Anhang II der Richtlinie 94/9/EG.

- (9) Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfüllt durch Übereinstimmung mit:

EN 60079-0:2012+A11:2013 EN 60079-15:2010

- (10) Falls das Zeichen „X“ hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen für die sichere Anwendung des Gerätes in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.

- (11) Dieses Zertifikat bezieht sich nur auf Konzeption und Prüfung des festgelegten Gerätes gemäß Richtlinie 94/9/EG. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten für die Herstellung und das Inverkehrbringen dieses Gerätes. Diese Anforderungen werden nicht durch diese Bescheinigung abgedeckt.

- (12) Die Kennzeichnung des Gerätes muss die folgenden Angaben enthalten:

 II 3G Ex nA IIC T4 Gc

Mannheim, 20.11.2015

Die Unterschriften befinden sich auf dem Original!

ppa. Michael Kessler
Executive Vice President
Components & Technologyi.V. Thomas Paul
Norm Expert
Product Group Interface

(13)

ANLAGE

(14)

Zertifikatsnummer PF11CERT1933 X

(15) Beschreibung des Gerätes

Die Funktion des HART Termination Boards sowie die Belegung des Systemsteckers sind genau auf die Anforderungen des Triconex-Systems angepasst. Dieses Board verfügt über Klemmenblöcke zum Anschluss von bis zu 8 HART-Feld-Geräten.

Elektrische Daten

Versorgung	25 ... 28V DC
------------	---------------

(16) Bewertungs- und Prüfbericht

Die Ergebnisse der Prüfung befinden sich in den vertraulichen Prüfberichten: 16-0862PF-14, 16-0862PF-14A und 16-0862PF-14B.

(17) Besondere Bedingungen

Das Gerät darf nur installiert und betrieben werden, wenn das Gerät in ein Umgehäuse eingebaut wird,

- das den Anforderungen an Umgehäuse nach IEC/EN 60079-0 entspricht,
- das in der Schutzart IP54 nach IEC/EN 60529 ausgeführt ist.

Das Verbinden und Trennen von Stromkreisen unter Spannung ist nur zulässig, wenn keine explosionsfähige Atmosphäre vorhanden ist.

Die Anschlüsse müssen entweder mechanisch gesichert sein oder eine Haltekraft von mindestens 15 N besitzen.

Wechseln Sie die austauschbare Sicherung nur, wenn das Gerät spannungsfrei ist.

Der maximal zulässige Strom pro Kanal ist 400mA.

Der maximal zulässige Strom der Versorgung ist 0,8A.

Der zulässige Umgebungstemperaturbereich ist 0°C bis 50°C.

(18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen
erfüllt durch Übereinstimmung mit den vorgenannten Normen.