



안 전 인 증 서

Pepperl+Fuchs (Mfg) Pte Ltd

18 Ayer Rajah Crescent, Singapore 139942

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Dual Channel Smart Transmitter Isolator

형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델	KFD2-STC(V)4-Ex2(.P)	인증번호	12-AV4BO-0438
			[Ex ia] IIC
용량·등급	Uo=25.2V, Io=93mA, Po=0.586W, Ci=12nF, Li=0 IIC: Co=0.095uF, Lo=4.2mH or Lo/Ro=60uH/ohm, IIB: Co=0.808uF, Lo=17mH or Lo/Ro=243uH/ohm, IIA: Co=2.888uF, Lo=33mH or Lo/Ro=486uH/ohm		

인 증 기 준

방호장치 의무안전인증 고시(노동부고시 제2010-36호)

인 증 조 건

18 Ayer Rajah Crescent, Singapore 139942에서 생산되는 제품에 한함.

2014년 07월 03일

2012.06.27 최초 교부

2014.07.03 정정 발급

한국산업안전보건공단 이사장

