

제 2012-BO-0390 호



안 전 인 증 서

Pepperl+Fuchs (Mfg) Pte Ltd

13 Ayer Rajah Crescent, Singapore 139942

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Transformer Isolated Driver

형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델

KFD2-SCD2-Ex1.LK

인증번호

12-AV4BO-0390

[Ex ia] IIC Tamb=-20℃ ~ +60℃

용량·등급 Maximum Values : Um=250V ; Uo=25.2V, Io=93mA,
Po=585mW 이하.

인 증 기 준

방호장치 의무안전인증 고시(고용노동부고시 제2010-36호)

인 증 조 건

아래 주소에서 생산되는 제품에 한함.

Pepperl+Fuchs (Mfg) Pte Ltd, 13 Ayer Rajah Crescent, Singapore 139942
제조자 설치 및 사용조건을 준수하여 사용(BAS 00 ATEX 7240의 인증범위 참조)

2012년 06월 08일

한국산업안전보건공단 이사장



안전인증 면제확인서

신청인	사업장명 Pepperl+Fuchs GmbH	사업장관리번호 국외사업장
	사업자등록번호 국외사업장	대표자 성명 Gunther Kegel
	소재지 Königsberger Allee 87, D-68307 Mannheim, Germany (제조공장) 18 Ayer Rajah Crescent, Singapore 139942	

면제 확인번호

2012-1853-Ex

인증번호

BAS 00 ATEX 7240

안전인증대상 기계·기구명

Capacitive sensors

형식(규격)

KFD2-SCD2-Ex1.LK

용량(등급)

[Ex ia] IIC

면제내용	면제 항목 형식별 제품심사
	면제 사유 (관련 법령 등) 산업안전보건법 시행규칙 제58조의2 제2항 제5호
	안전인증면제 유효기간 해당없음

「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의2제4항에 따라 안전인증 면제 확인서를 발급합니다.

2012 년 6 월 8 일

한국산업안전보건공단 이사장

