

제 2012-BO-0391 호



안 전 인 증 서

Pepperl+Fuchs (Mfg) Pte Ltd

18 Ayer Rajah Crescent, Singapore 139942

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Transformer Isolated Driver

형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델

KFD2-SCD2-Ex2.LK

인증번호

12-AV4B0-0391

[Ex ia] IIC Tamb=-20℃ ~ +60℃

용량·등급 Maximum Values : Um=250V ; Uo=25.2V, Io=93mA,
Po=585mW 이하.

인 증 기 준

방호장치 의무안전인증 고시(고용노동부고시 제2010-36호)

인 증 조 건

아래 주소에서 생산되는 제품에 한함.

Pepperl+Fuchs (Mfg) Pte Ltd, 18 Ayer Rajah Crescent, Singapore 139942
제조자 설치 및 사용조건을 준수하여 사용(BAS 00 ATEX 7240의 인증범위 참조)

2012년 06월 08일

한국산업안전보건공단 이사장

