



안 전 인 증 서

Pepperl+Fuchs (Mfg) Pte Ltd.

18 Ayer Rajah Crescent P+F Building Singapore 139942

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Universal Temperature converter

형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델
HIC 2081

인증번호
15-AV4BO-0593

[Ex ia] IIC

Um = AC250V, Supply voltage DC 30V, 입력단자 : 1a(+), 5a(+); 1b(-), 5b(-) Uo=9V, Io=13.1mA, Po=30mW,
용량·등급 선형특성, Ci=0, Li=0, Group IIC ; Co=4.9 μ F, Lo=207mH, Group IIB ; Co=40 μ F, Lo=828mH, Group IIA ; Co=500 μ F, Lo=1657mH, Tamb = -20℃~+60℃

인 증 기 준

방호장치 의무안전인증 고시(고용노동부고시 제2013-54호)

인 증 조 건

18 Ayer Rajah Crescent P+F Building Singapore 139942에서 생산되는 제품에 한함.

2015년 11월 05일

한국산업안전보건공단 이사장

