

제 2015-BO-0596 호



안 전 인 증 서

Pepperl+Fuchs (Mfg) Pte Ltd.

18 Ayer Rajah Crescent P+F Building Singapore 139942

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Isolated Switch Amplifier

형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델
HIC2831(2)*

인증번호
15-AV4BO-0596

[Ex ia] IIC

용량·등급 Um=AC253V, 채널 1/2 : Uo=10.5V, Io=17.1mA,
Po = 45mW, Ci≐0, Li≐0, Group IIC ; Co=2.41 μF,
Lo=121.5mH, Group IIB ; Co=16.1 μF, Lo=486.3mH,
Group IIA ; Co=75 μF, Lo=972.7mH, Tamb=-20~+60℃

인 증 기 준

방호장치 의무안전인증 고시(고용노동부고시 제2013-54호)

인 증 조 건

18 Ayer Rajah Crescent P+F Building Singapore 139942에서 생산되는 제품에 한함.

2015년 11월 05일

한국산업안전보건공단 이사장

