



# 안 전 인 증 서

Pepperl+Fuchs (Mfg) Pte Ltd.

18 Ayer Rajah Crescent P+F Building Singapore 139942

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

## 품 목

Galvanically Isolated Barrier

## 형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델  
HIC2873(7)

인증번호  
15-AV4BO-0597

[Ex ia] IIC

용량·등급 Um = AC253V, Supply rated voltage Un=DC24V, Uo=25.2V,  
Io=110mA, Po=693mW, Ci≐0, Li≐0, Group IIC ;  
Co=0.107 μF, Lo=2.9mH, Group IIB ; Co=0.82 μF,  
Lo=11.7mH, Group IIA ; Co=2.90 μF, Lo=23.5mH,  
Tamb=-20℃~+60℃

## 인 증 기 준

방호장치 의무안전인증 고시(고용노동부고시 제2013-54호)

## 인 증 조 건

18 Ayer Rajah Crescent P+F Building Singapore 139942에서 생산되는 제품에 한함.

2015년 11월 05일

한국산업안전보건공단 이사장

