

제 2015-BO-0432 호



안 전 인 증 서

Pepperl+Fuchs GmbH

Lilienthalstrasse 200, D-68307 Mannheim, Germany

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Switch Amplifier

형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델
KFA*-SOT2-Ex**

인증번호
15-AV4BO-0432

[Ex ia] IIC

Um=235V (14,15번 단자) Uo=10.5V, Io=13mA, Po=34mW (입
용량·등급 력단자 1,2,3/4,5,6번), Group IIB ; Co=730mH, Lo=16.8 μF
Group IIC ; Co=200mH, Lo=2.41 μF, 출력회로 U≤60V,
I≤100mA, Um=253V

인 증 기 준

방호장치 의무안전인증 고시(고용노동부고시 제2013-54호)

인 증 조 건

Lilienthalstrasse 200, D-68307 Mannheim, Germany에서 생산되는 제품에 한함.

2015년 08월 05일

한국산업안전보건공단 이사장

