



# 안 전 인 증 서

Pepperl+Fuchs (Mfg) Pte Ltd.

18 Ayer Rajah Crescent P+F Building Singapore139942

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

## 품 목

Resistance Repeater

## 형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델

KCD2-RR-EX1

인증번호

15-AV4BO-0203

[Ex ia] IIC

용량·등급

$U_o = 12.4V, I_o = 17.4, P_o = 54mW, C_i = 0, L_i = 0$   
Group IIC ; Capacitance=1.24  $\mu F$ , Inductance=117mH,  
L/R Ratio= 597  $\mu H/ohm$

## 인 증 기 준

방호장치 안전인증 고시(고용노동부고시 제2016-54호)

## 인 증 조 건

Pepperl+Fuchs (Mfg) Pte Ltd. 18 Ayer Rajah Crescent P+F Building Singapore139942에서 생산되는 제품에 한함.

2018년 01월 15일

2015.04.10 최초 교부  
2018.01.15 소재지 변경

한국산업안전보건공단 이사장

