



# 안 전 인 증 서

Pepperl+Fuchs (Mfg) Pte Ltd.

18 Ayer Rajah Crescent P+F Building Singapore 139942

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

## 품 목

Transformer Isolated Solenoid Driver

## 형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델

인증번호

KCD0-SD-Ex1.1245 (SP)

17-AV4BO-0294

[Ex ia] IIC

비위험지역 5, 6번 단자:  $U_m=253V$  r.m.s 35VDC  
용량·등급 위험지역 1, 2번 단자:  $U_o=25.2V$ ,  $I_o=110mA$ ,  $P_o=693mW$ ,  
 $C_i=0$ ,  $L_i=0$ ,  $C_o=0.107 \mu F$ ,  $L_o=2.94 mH$ ,  $L/R=51 \mu H/\Omega$   
 $T_a: -20^\circ C \sim 60^\circ C$

## 인 증 기 준

방호장치 안전인증 고시(고용노동부고시 제2016-54호)

## 인 증 조 건

아래 주소에서 생산되는 제품에 한함.

Pepperl+Fuchs (Mfg) Pte Ltd., 18 Ayer Rajah Crescent P+F Building Singapore 139942

2017년 06월 16일

한국산업안전보건공단

