

제 2009-BO-0223-1 호



안 전 인 증 서

PT Pepperl+Fuchs Bintan

SD 56,57 Lobam, Bintan Industrial Estate, Pulau Bintan, Riau,Indonesia

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Isolated Safety Barrier (Isolation Switching Amplifier)

형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델
KFA5-SR2-***

인증번호
09-AV4BO-0223

용량·등급

[Ex ia] IIC
 $-20^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +60^{\circ}\text{C}$, $U_o=10.6\text{V}$, $I_o=19.1\text{mA}$,
 $P_o=51\text{mW}$, $R_i=554.4\Omega$, $L_o=3\text{mH}$, $C_o=550\text{nF}$

인 증 기 준

방호장치 의무안전인증 고시(노동부고시 제2008-76호)

인 증 조 건

SD 56,57 Lobam, Bintan Industrial Estate, Pulau Bintan, Riau,Indonesia 에서 생산되는 제품에 한함.

2016년 02월 11일

2009.10.29 최초교부

2016.02.11 소재지 변경

한국산업안전보건공단 이사장

