

제 2009-BO-0224-1 호



# 안 전 인 증 서

## PT Pepperl+Fuchs Bintan

SD 56,57 Lobam, Bintan Industrial Estate, Pulau Bintan, Riau,Indonesia

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

### 품 목

Isolated Safety Barrier (Isolation Switching Amplifier)

### 형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델

KFA6-SR2-\*\*\*

인증번호

09-AV4BO-0224

[Ex ia] IIC

용량·등급

$-20^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +60^{\circ}\text{C}$ ,  $U_o=10.6\text{V}$ ,  $I_o=19.1\text{mA}$ ,  
 $P_o=51\text{mW}$ ,  $R_i=554.4\Omega$ ,  $L_o=3\text{mH}$ ,  $C_o=590\text{nF}$

### 인 증 기 준

방호장치 의무안전인증 고시(노동부고시 제2008-76호)

### 인 증 조 건

SD 56,57 Lobam, Bintan Industrial Estate, Pulau Bintan, Riau,Indonesia에서 생산되는 제품에 한함.

2016년 02월 11일

2009.10.29 최초교부

2016.02.11 소재지 변경

## 한국산업안전보건공단 이사장

