

제 2019-B0-0026 호



안 전 인 증 서

Pepperl+Fuchs (Mfg) Pte Ltd.

18 Ayer Rajah Crescent P+F Building Singapore 139942

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Transformer Isolated Driver

형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델

KFD2-SCD-Ex1.LK

인증번호

19-AV4B0-0026

[Ex ia] IIC

[비위험지역] 7-, 8+, 9+, 11+, 12- 단자 :
Rated Voltage : 20~35 VDC , Um : 250VAC
Tamb : -20℃~60℃

용량·등급

[위험지역] 1+, 2- 단자 :
Uo=25.2V , Io=93mA , Po=0.58W , Co=0.107 μF , Lo=4.3mH,
Lo/Ro=62 μH/Ω Ci=0 , Li=0

인 증 기 준

방호장치 안전인증 고시(고용노동부고시 제2018-53호)

인 증 조 건

아래 주소에서 생산되는 제품에 한함.

Pepperl+Fuchs (Mfg) Pte Ltd., 18 Ayer Rajah Crescent P+F Building Singapore 139942

2019년 01월 15일

한국산업안전보건공단

