

제 2021-BO-0226 호



안 전 인 증 서

Pepperl+Fuchs Manufacturing Inc(USA.Texas)

502 Cane Island Parkway Katy, Texas 77494, USA

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제84조(안전인증) 및 시행규칙 제110조(안전인증 심사의 종류 및 방법) 제4항(인증서 교부)에 따른 안전인증심사 결과 안전·보건 기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

방폭구조 전기기계·기구(BULLET WirelessHART Adaptor)

형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델

인 증 번 호

WHA-BLT-F9D0-N-A0-Z1-1

21-AV4BO-0226X

용량·등급

Ex d IIC T6

정 격

Tamb : -40°C ~ 75°C, 7~32 V, 4~25 mA

인 증 기 준

방호장치 안전인증 고시(고용노동부고시 제2021-22호)

인 증 조 건

1. Pepperl+Fuchs Manufacturing Inc, 502 Cane Island Parkway Katy, Texas 77494, USA에서 생산된 제품에 한함.
2. 리드선은 기계적 손상으로 보호되어야 하며 접속은 KCs 안전인증 접속함(Ex d 또는 Ex e)에서 이루어져야 함
3. 장착되는 기기와 접속설비의 전단에는 사용환경에 적합한 KCs 안전인증 케이블실(cable gland, conduit sealin device)을 사용할 것.

2021년 09월 28일

한국 산업안전보건공단

이

