



中国国家强制性产品认证证书

编号：2021312304001166

委托人 Pepperl + Fuchs SE
地址 Lilienthalstrasse 200, 68307 Mannheim, Germany
生产者 Pepperl + Fuchs SE
地址 Lilienthalstrasse 200, 68307 Mannheim, Germany
生产企业 DEHN SE
生产地址 Hans-Dehn-Strasse 1, Neumarkt 92318, Germany
产品名称 电涌保护器
型号规格 FS-LBF-D1.32, FN-LBF-D1.32
防爆标志 Ex db IIC T5/T6 Gb
依据标准 GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021

认证模式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019 《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
和 CNEX-C2301-2019 《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页（共 2 页）。

首次发证日期：2021 年 09 月 30 日

颁发日期：2023 年 07 月 20 日

有效期至：2026 年 04 月 27 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：



南阳防爆电气研究所有限公司




网址：www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址：中国河南省南阳市仲景北路20号
电话：0377-63239734

邮政编码：473008
邮箱：ccc@cn-ex.com

CN 0027067



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编号: 2021312304001166

第 1 页 共 2 页

产品相关信息:

1、本证书覆盖产品如下:

- FS-LBF-D1.32, FN-LBF-D1.32

额定电压: 24V

防爆标志: Ex db IIC T5/T6 Gb

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件:

- 适用环境温度:

-50°C~ +70°C (T6)

-50°C~ +80°C (T5)

- 永久连接电缆自由端应以适当的方式处理, 如: 固定于经认证的 Ex d 或 Ex e 外壳中。

- 其他见产品使用说明书。

3、证书关联报告:

- 产品型式试验报告: CQST2103C103, CQST2103C103/01

- 工厂检查报告: CN2023Q030165

颁发日期: 2023 年 07 月 20 日

主任:



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编号: 2021312304001166

第 2 页 共 2 页

4、证书变更信息:

- 2023 年 07 月 20 日第 1 次变更:

- 1) 产品认证依据标准变更。
- 2) 生产企业名称和地址变更。

颁发日期: 2023 年 07 月 20 日

主任: 



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com