

제 2022-BO-0058 호



안 전 인 증 서

Pepperl+Fuchs (Mfg) Pte Ltd.

18 Ayer Rajah Crescent, Singapore 139942

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제84조(안전인증) 및 시행규칙 제110조(안전인증 심사의 종류 및 방법) 제4항(인증서 교부)에 따른 안전인증심사 결과 안전·보건 기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

방폭구조 전기기계·기구(Power Feed Module)

형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델

인 증 번 호

KFD2-EB2(-R4A.B)

22-AV4BO-0058X

용량·등급

[Ex nA nC] IIC

정 격

Tamb: -20 °C ~ +60 °C
(20~30)Vdc, 부하단자: 30 Vac/40 Vdc@2 A

인 증 기 준

방호장치 안전인증 고시(노동부고시 제2021-22호)

인 증 조 건

1. Pepperl+Fuchs (Mfg) Pte Ltd., 18 Ayer Rajah Crescent, Singapore 139942에서 생산된 제품에 한함.
2. KS C IEC 60664-1에 따른 오염등급2이상의 비위험지역에 설치할 것
3. 액세서리 파워레일 UPR-03(error message), UPR-05(error message, bus connection)

2022년 2월 14일

한국산업안전보건공단

이

