

防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申 請 者	神奈川県横浜市西区花咲町六丁目 1 4 5 番地 株式会社ピーアンドエフ	
製 造 者	Lilienthalstrasse 200 68307 Mannheim Germany Pepperl+Fuchs SE	
品 名	ツェナーバリヤ (AC/DC 6. 5 V用)	
型 式 の 名 称	Z 9 1 0	
防 爆 構 造 の 種 類	本質安全防爆構造 (i a) (非危険場所設置)	
対象ガス又は蒸気の 爆発等級及び発火度	II C	
防 爆 記 号	[E x i a] II C	
適 用 基 準	工場電気設備防爆指針 (国際整合技術指針) JN10SH-TR-46-1 及び 6:2015 ルーチン試験 (QAR) 適用	
定 格	本安回路 最大電圧 9. 9 4 V 最大電流 2 0 3 mA 最大電力 0. 5 0 W 許容インダクタンス 0. 8 6 mH 許容キャパシタンス 3. 0 μ F 非本安回路 許容電圧 AC 2 5 0 V 5 0 / 6 0 H z, DC 2 5 0 V 周囲温度 - 2 0 $^{\circ}$ C ~ + 6 0 $^{\circ}$ C	
使 用 条 件		
型式検定合格番号	第 TC 2 2 8 3 4 号	
有 効 期 間		型式検定者の所属及び氏名
2 0 2 2 年 1 0 月 1 1 日から 2 0 2 5 年 1 0 月 1 0 日まで		試験認証部 後藤 隆
2 0 2 5 年 1 0 月 1 1 日から 2 0 2 8 年 1 0 月 1 0 日まで		試験認証部 佐藤 英徳
年 月 日から 年 月 日まで		
年 月 日から 年 月 日まで		

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

2 0 2 2 年 1 0 月 1 1 日

型式検定実施者 公益社団法人 産業安全技術協会 会長