



中国国家强制性产品认证证书

编号：2023312304001733

委托人 Pepperl+Fuchs SE
地址 Lilienthalstrasse 200, 68307 Mannheim, Germany
生产者 Pepperl+Fuchs SE
地址 Lilienthalstrasse 200, 68307 Mannheim, Germany
生产企业 DEHN SE
生产地址 Hans-Dehn-Strasse 1, Neumarkt 92318, Germany
产品名称 电涌保护器
型号规格 M-LB-2.XXX.T3.D
防爆标志 Ex ec IIC T4 Gc
依据标准 GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.3-2021

认证模式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019 《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
和 CNEX-C2301-2019 《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页 (共 2 页)。

首次发证日期：2023 年 09 月 06 日

颁发日期：2023 年 09 月 06 日

有效期至：2028 年 09 月 05 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：



南阳防爆电气研究所有限公司



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C208-P

网址：www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址：中国河南省南阳市仲景北路20号
电话：0377-63239734

邮政编码：473008
邮箱：ccc@cn-ex.com

CN0000375DZ



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编号: 2023312304001733

第 1 页 共 2 页

产品相关信息:

1、本证书覆盖产品如下:

- M-LB-2.XXX.T3.D

M-LB-2.	XXX	.T3	D
1	2		3
1	M-LB-2. = 两极模块		
2	XXX = 系统最高允许电压 (V) ,如 30、150、255		
3	D = 检测触点		

M-LB-2.XXX.T3.D 是模块化的电涌保护器, 由一个底座部件和一个插入式保护模块组成。

电气参数:

型号:	最大电压 (V)
M-LB-2.30.T3.D	30
M-LB-2.150.T3.D	150
M-LB-2.255.T3.D	255

使用环境温度: -40°C~+80°C

颁发日期: 2023 年 09 月 06 日

主任:



南阳防爆电气研究所有限公司



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C208-P

网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编号: 2023312304001733

第 2 页 共 2 页

防爆标志: Ex ec IIC T4 Gc

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件:

- 根据 GB/T 16935.1, 该设备只应在污染程度不低于 2 级的 2 区域使用。
- 根据 GB/T 3836.1, 该设备应安装在能提供最小防护等级为 IP54 的外壳中。
- 必须考虑环境温度 - 请参阅上述的环境温度。
- 其他见产品使用说明书。

3、证书关联报告:

- 产品型式试验报告: CQST2307C100
- 工厂检查报告: CN2023Q030165

4、证书变更信息: 无

颁发日期: 2023 年 09 月 06 日

主任:



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com