



# 안 전 인 증 서

Pepperl+Fuchs GmbH(Mannheim plant)

Lilienthalstrasse 200, D-68307 Mannheim, Germany

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

## 품 목

방폭구조 전기기계·기구(Display unit)

## 형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델

인증번호

DPU1100-J1-22F-EN/EC-F1-NN/S1/XX-S1-\* 17-AV4BO-0359X

Ex tD A21 IP66 T80℃

용량·등급

P: 22 W, P@최대밝기≤27W, Tamb: -20℃ ~ +50℃

## 인 증 기 준

방호장치 안전인증 고시(고용노동부고시 제2016-54호)

## 인 증 조 건

- Pepperl+Fuchs GmbH(Mannheim plant), Lilienthalstrasse 200, D-68307 Mannheim, Germany에서 생산되는 제품에 한함.
- Thin Client Unit(TCU1100-J1, P&F)과 연결할 것
- 인위적으로 정전기대전을 억제하지 않고 브러쉬방전이 없는 곳에 설치

2017년 07월 25일

한국산업안전보건공단

