



中国国家强制性产品认证证书



证书编号: 2020322304002499

认证委托人名称: Pepperl+Fuchs SE
 认证委托人地址: Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Germany
 生产者名称: Pepperl+Fuchs SE
 生产者地址: Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Germany
 生产企业名称: Pepperl+Fuchs Manufacturing, Inc.
 生产企业地址: 502 Cane Island, Katy, TX 77494, USA

产品名称: 减压阀
 系列、规格、型号: EPV-6000 系列; EPV-6500 系列
 标准: GB 3836.1-2010、GB 3836.4-2010、GB/T 3836.5-2017、
 GB 12476.1-2013、GB 12476.4-2010、GB 12476.7-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则 **CNCA-C23-01:2019** 的要求, 特发此证。

发证日期: 2020 年 9 月 29 日 有效期至: 2025 年 9 月 28 日

首次发证日期: 2020 年 9 月 29 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



批 准:



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION



CERTIFICATE NO: 2020322304002499

APPLICANT: Pepperl+Fuchs SE
ADDRESS: Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Germany
MANUFACTURER: Pepperl+Fuchs SE
ADDRESS: Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Germany
FACTORY: Pepperl+Fuchs Manufacturing, Inc.
ADDRESS: 502 Cane Island, Katy, TX 77494, USA

PRODUCTNAME: Pressure Relief vent
SERIES,SPECIFICATION,MODEL: EPV-6000 Series; EPV-6500 Series
STANDARDS: GB 3836.1-2010、GB 3836.4-2010、GB/T 3836.5-2017、
 GB 12476.1-2013、GB 12476.4-2010、GB 12476.7-2010

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of implementation rules for compulsory certification (REFNO. CNCA-C23-01:2019).

Valid from: September 29, 2020 **Valid until:** September 28, 2025

Date of original certification: September 29, 2020

The validity of this certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

This certificate is available through CNCA's website: www.cnca.gov.cn



APPROVAL: 

 Xu JianPing



Shanghai Inspection and Testing Institute of Instruments and Automation Systems Co., Ltd.

<http://www.sitilas.com.cn>

Building 9, 103 Cao Bao Road, Shanghai 200233, China

Tel: +86 21 64510844

S 0001599



中国国家强制性产品认证证书



证书编号: 2020322304002499

附件

产品名称: 减压阀

型号规格: EPV-6000、EPV-6500 系列减压阀:
EPV -aaaa-bb-cc, where

aaaa - is either series 6000 or 6500

bb - is material used, AA for anodized aluminum, SS for aluminum body and type 316 or 304 stainless steel for cover.

cc - is any two digit alphanumeric character to identify the relief valve and flow measurement capabilities of the vent.

防爆标志: Ex ib [px] IIC T4 Gb
Ex [pD 21] ibD 21 T135
Ex ib [py] IIC T4 Gb
Ex [pD 21] ibD 21 T135

产品使用环境温度:

EPV-6000 系列: -20°C~+60°C.

EPV-6500 系列: -20°C~+70°C.

电气参数: EPV-6000 系列: 与 Pepperl+Fuchs SE 的 6000 系列正压通风系统控制器连接使用。
EPV-6500 系列: 与 Pepperl+Fuchs SE 的 6500 系列正压通风系统控制器连接使用。

批 准:



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司