



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2020322304002499

认证委托人名称及地址

Pepperl+Fuchs SE
Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Germany

生产者名称及地址

Pepperl+Fuchs SE
Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Germany

生产企业名称及地址

Pepperl+Fuchs Manufacturing, Inc.
502 Cane Island, Katy, TX 77494, USA

产品名称和系列、型号、规格

减压阀
EPV-6000 系列; EPV-6500 系列

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.4-2021、GB/T 3836.5-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
(CNCA-C23-01:2024)的要求, 特发此证。

发证日期:2025 年 09 月 25 日 有效期至:2030 年 09 月 24 日

首次发证日期:2020 年 09 月 29 日

认证模式:型式试验+初始工厂检查+获证后监督

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



批 准:

邵俊华



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: 2020322304002499

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Pepperl+Fuchs SE
Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Germany

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Pepperl+Fuchs SE
Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Germany

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

Pepperl+Fuchs Manufacturing, Inc.
502 Cane Island, Katy, TX 77494, USA

NAME, SERIES, MODEL AND SPECIFICATION

Pressure Relief vent
EPV-6000 Series; EPV-6500 Series

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.4-2021、GB/T 3836.5-2021

This is to certify that the above-mentioned product(s) complies with the requirements of implementation rules for compulsory certification (CNCA-C23-01:2024).

Issue date: 2025-09-25 Valid until: 2030-09-24

Date of initial issue: 2020-09-29

Type of Certification: Type test + Initial inspection + Surveillance inspection

The certificate details and validity can be verified by scanning the QR code below or logging into the issuing authority's official website. It can also be inquired on the CNCA website (www.cnca.gov.cn).

(In case of dispute, the Chinese text shall prevail.)



SITIAS
Worldwide Access

APPROVAL:



Shanghai Inspection and Testing Institute of Instruments and Automation Systems Co., Ltd.



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2020322304002499

证书附页: 第 1 页 共 2 页

产品名称:

减压阀

型号规格:

EPV-a-b-c, 其中:

a 代表产品系列, 可为 6000 或 6500;

b 代表材质, 可为 AA (阳极氧化铝外壳) 或 SS (铝壳体, 316 或 304 不锈钢上盖);

c 代表任意 2 位数字字母组合, 代表减压阀参数及流量测量等与防爆性能无关的信息。

防爆标志:

Ex ib [pxb Gb] II C T4 Gb

Ex ib [pxb Db] III C T135°C Db

Ex ib [pyb Gb] II C T4 Gb

Ex ib [pyb Db] III C T135°C Db

电气参数:

EPV-6000 系列: 与 Pepperl+Fuchs SE 的 6000 系列正压通风系统控制器连接使用。

EPV-6500 系列: 与 Pepperl+Fuchs SE 的 6500 系列正压通风系统控制器连接使用。

相关报告编号:

2023S17402-010585

使用条件:

1. 特殊 (限制) 使用条件:

1) 产品使用环境温度范围: EPV-6000 系列: -20°C~+60°C, EPV-6500 系列: -20°C~+70°C。

2) EPV-6000 系列必须与 Pepperl+Fuchs SE 的 6000 系列正压通风系统控制器

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



SITIAS
Worldwide Access

批 准:

邵毅华



上海仪器仪表自控系统检验测试有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2020322304002499

证书附页: 第 2 页 共 2 页

连接使用。EPV-6500 系列必须与 Pepperl+Fuchs SE 的 6500 系列正压通风系统控制器连接使用。

3) 与产品配接的电缆, 其绝缘层厚度要求至少达到 0.25mm, 以满足不同本安电路间的隔离要求。

4) 当产品应用于可燃性粉尘环境时, 应定期对可能存在的粉尘进行清扫以避免粉尘堆积导致的异常温升。

5) 当产品应用于可燃性粉尘环境时, 应注意避免其接头非金属部分受到 UV 光源或太阳光照射。

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



SITIAS
Worldwide Access

批准:

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司