



شهادة مطابقة CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificate Number:	25-07-158867/E25-07-163970/NB0002	رقم الشهادة:
Registration Date:	28/07/2025	تاريخ التسجيل:
Valid Until:	27/07/2026	صالحة لغاية:
Issued To:	Pepperl + Fuchs (M.E.) FZE P.O. Box 61398 ,JAFZA JAFZA One Dubai	أصدرت إلى :
Sector:	Electrical كهرباء	قطاع:
Product Category:	ECAS-Ex الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار	تصنيف المنتج:
Product Sub-Category:	ECAS-Ex الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار	التصنيف الفرعي للمنتج:

Please check Schedule of certification for all product details يرجى التحقق من بيان التسجيل المرفق لجميع تفاصيل المنتجات



جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



Products are registered under the Emirates Conformity Assessment Scheme (ECAS) based on compliance to the Approved Standards المنتجات مسجلة في نظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس) بناء على مطابقتها للمواصفات المعتمدة

600565554

www.moiat.gov.ae

@MoIAT



تم اصدار هذا المستند الكترونيا ولا يحتاج إلى ختم أو توقيع.
This document has been issued electronically and doesn't require a stamp and signature.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION
Ministry of Industry and Advanced Technology

Company Name: Pepperl + Fuchs (M.E.) FZE اسم الشركة:
Product Category: ECAS-Ex الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار تصنيف المنتج:
Certificate No.: 25-07-158867/E25-07-163970/NB0002 رقم التسجيل:
Registration Date: 28/07/2025 تاريخ التسجيل:
Valid Until: 27/07/2026 صالح لغاية:

Sr.No.	الاسم التجاري Brand Name	رقم الموديل Model Number	تفاصيل المنتج Product Details	تصنيف النجوم Star Rating	الأبعاد/الحجم Dimension/ Size	التقارير Reports	المواصفات المطبقة Applicable Standards	بلد المنشأ Country Of Origin
1	Pepperl+Fuchs	EPV-6000-**-**	Intrinsically safe purging controller vents : Ex ib [pxb Gb] IIC T4 Gb Ex ib [pxb Db] IIIC T135°C Db Ex ib [pyb Gb] IIC T4 Gb Nomenclature: bb - is material used, AA for	N/A	N/A	IECEX UL 15.0147X	UAE.S IEC 60079-11, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-2	United States



جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology





بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION
Ministry of Industry and Advanced Technology

			anodized aluminum, SS for aluminum body and type 316 or 304 stainless steel for cover. cc - is any two digit alphanumeric character to identify the relief valve and flow measurement capabilities of the vent Ex ib [pyb Db] IIIC T135°C Db Model EPV-6000: -20°C ≤ Ta ≤ 60°C					
2	Pepperl+Fuchs	EPV-6500-**-**	Intrinsically safe purging controller vents : Ex ib [pxb Gb] IIC T4 Gb Ex ib [pxb Db] IIIC T135°C Db Ex ib [pyb Gb] IIC	N/A	N/A	IECEX UL 15.0147X	UAE.S IEC 60079-11, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-2	United States



جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



تم اصدار هذا المستند الكترونيا ولا يحتاج إلى ختم أو توقيع.
This document has been issued electronically and doesn't require a stamp and signature.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION
Ministry of Industry and Advanced Technology

			T4 Gb Nomenclature: bb - is material used, AA for anodized aluminum, SS for aluminum body and type 316 or 304 stainless steel for cover. cc - is any two digit alphanumeric character to identify the relief valve and flow measurement capabilities of the vent Ex ib [pyb Db] IIIC T135°C Db Model EPV- 6500: -20°C ≤ Ta ≤ 70°C				
Nothing Follows							



جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology

