



■ Signatures / Unterschriften

Mannheim, 2021-11-30

ppa. Michael Kessler

Executive Vice President Components & Technology

i.V. Norbert Lindner

Continuation Manager Value Engineering

Pepperl+Fuchs SE
Lilienthalstraße 200
68307 Mannheim
Germany
Phone +49 621 776-0
Fax +49 621 776-1000

No. / Nr.: DOC-0148F
Date / Datum: 2021-11-30

Copyright Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com



■ Declaration of conformity / Konformitätserklärung

We, Pepperl+Fuchs SE declare under our sole responsibility that the **products** listed below are in conformity with the listed **European Directives and standards**.

Die Pepperl+Fuchs SE erklärt hiermit in alleiniger Verantwortung, dass die unten gelisteten **Produkte** den genannten **Europäischen Richtlinien und Normen** entsprechen.

■ Products / Produkte

Product / Produkt	Item number	Description / Beschreibung
RD0-TI-Ex8.PA.SC	256222	temperature multiplexer
F2D0-TI-EX8.FF.CGB.ST	125522	FF Temperature Multi Input
RD0-TI-Ex8.PA.ST	256227	temperature multiplexer
F2D0-TI-EX8.FF.CGS.ST	125521	FF Temperature Multi Input
F2D0-TI-EX8.FF.CG.ST	125523	FF Temperature Multi Input
F2D0-TI-EX8.PA.CGB.ST	256213	temperature multiplexer
F2D0-TI-EX8.PA.CG.SC	256218	temperature multiplexer
F2D0-TI-EX8.PA.CGS.ST	256216	temperature multiplexer
F2D0-TI-EX8.PA.CG.ST	256221	temperature multiplexer
RD0-TI-EX8.FF.SC	133728	FF Temperature Multi Input
RD0-TI-EX8.FF.ST	125520	FF Temperature Multi Input
RD0-TI-EX8.FF.ST-Y1	70111572	FF Temperature Multi Input

■ ANNEX ATEX

Notified Body QM-System / Notifizierte Stelle des QM-Systems
Physikalisch Technische Bundesanstalt (0102)
Bundesallee 100
38116 Braunschweig
Germany

■ Marking and Certificates / Kennzeichnung und Zertifikate

Marking Kennzeichnung	Certificate Zertifikat	Issuer ID Aussteller ID
 	PTB 03 ATEX 2237	0102
	PTB 03 ATEX 2238X	PTB

■ Key for Issuer ID / Schlüssel zur Aussteller ID

ID	Issuer / Aussteller
PTB	Physikalisch Technische Bundesanstalt Bundesallee 100 38116 Braunschweig Germany
0102	Physikalisch Technische Bundesanstalt Bundesallee 100 38116 Braunschweig Germany

Pepperl+Fuchs SE declares that the products are only affected by minor or formal changes with respect to the new edition of the standards. These changes are not relevant for compliance with the essential health and safety requirements. The products still comply with the ATEX Directive. This declaration is also valid if the marking and the certificates of the listed devices correspond to previous editions of standards.

Die Pepperl+Fuchs SE erklärt hiermit, dass die Produkte nur von kleineren oder formalen Änderungen in Bezug auf die neue Ausgabe der Normen betroffen sind. Diese Änderungen sind nicht relevant für die Konformität mit den wesentlichen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen. Die Produkte erfüllen nach wie vor die ATEX-Richtlinie. Diese Erklärung gilt auch, wenn die Kennzeichnung und die Zertifikate der aufgeführten Geräte vorangegangenen Normenständen entsprechen.

■ Directives and Standards / Richtlinien und Normen

EU-Directive EU-Richtlinie	Standards Normen
ATEX 2014/34/EU (L96/309-356)	EN 60079-11:2012-01 EN 60079-15:2010-05 EN IEC 60079-0/AC:2020-02 EN IEC 60079-0:2018-07
EMC 2014/30/EU (L96/79-106)	EN 61326-1:2013-01
RoHS 2011/65/EU (L174/88-110)	EN IEC 63000:2018-12