

Notified Body QM-System / Benannte Stelle des QM-Systems:
 Physikalisch Technische Bundesanstalt (0102)
 Bundesallee 100
 38116 Braunschweig
 Germany

Pepperl+Fuchs GmbH
 Lilienthalstraße 200
 68307 Mannheim
 Germany
 Phone +49 621 776-0
 Fax +49 621 776-1000

No. / Nr.: DOC-1896A
 Date / Datum: 2017-07-04

Copyright Pepperl+Fuchs
 www.pepperl-fuchs.com



■ Declaration of conformity / Konformitätserklärung

We, Pepperl+Fuchs GmbH declare under our sole responsibility that the **products** listed below are in conformity with the listed **European Directives and standards**.

Die Pepperl+Fuchs GmbH erklärt hiermit in alleiniger Verantwortung, dass die unten gelisteten **Produkte** den genannten **Europäischen Richtlinien und Normen** entsprechen.

■ Productfamily / Produktfamilie

Productfamily / Produktfamilie	Description / Beschreibung
CG.AR.***	Cable Glands Ex d and Ex e for armored cables <i>Kabelverschraubungen Ex d und Ex e für armierte Kabel</i>

■ Directives and Standards / Richtlinien und Normen

EU-Directive / EU-Richtlinie	Standards / Normen
2014/34/EU (ATEX) (L96/309-356)	EN 60079-0:2012+A11/2013 EN 60079-1:2014 EN 60079-7:2015 EN 60079-31:2014
2014/35/EU (LVD) (L96/357-374)	EN 62444:2013

Certificates issued for the products listed above are based on European standards that are no longer harmonized under the ATEX directive.
Zertifikate ausgestellt für die oben gelisteten Produkte basieren auf europäischen Normen, die nicht länger als harmonisierte Normen unter der ATEX Richtlinie gelistet sind.

We, Pepperl+Fuchs GmbH declare that the products are only affected by minor or formal changes in respect to the new edition of the standards. These changes are not relevant for compliance with the EHSRs and consequently the products still comply with the ATEX Directive.

Die Pepperl+Fuchs GmbH erklärt hiermit, dass die Produkte nur von kleineren oder formalen Änderungen in Bezug auf die neue Ausgabe der Normen betroffen sind. Diese Änderungen sind nicht relevant für die Konformität mit den EHSRs, weshalb die Produkte nach wie vor die ATEX-Richtlinie erfüllen.

The EC-Type-Examination and the marking of the equipment was performed in accordance with the following standards:

Die EG-Baumusterprüfung und die Kennzeichnung des Betriebsmittels wurden nach den folgenden Normen durchgeführt:

- EN 60079-0:2012
- EN 60079-1:2007
- EN 60079-7:2007
- EN 60079-31: 2009

■ Marking and Certificates / Kennzeichnung und Zertifikate

Products / Produkte	CG.AR.***	
Marking / Kennzeichnung	Certificate / Zertifikat	Issuer ID / Aussteller ID
Ⓜ II 2 G Ex d IIC Gb; Ex e IIC Gb Ⓜ II 2 D Ex tb IIIC Db IP66/68	CESI 14 ATEX 033X	0722

■ Key for Issuer ID / Schlüssel zur Aussteller ID

ID	Issuer / Aussteller
0722	CESI S.p.A Via Rubatino 54 I-20134 Milano Italy

■ Affixed CE Marking / Angebrachte CE-Kennzeichnung



■ Signatures / Unterschriften

Mannheim, 2017-07-04

[Signature]
 Gg.a. Hermann Best
 Vice President EPE
 Products & Solutions

[Signature]
 i.V. Rainer Nägele
 Manager Product Group EPE