

Pepperl+Fuchs GmbH  
 Lilienthalstraße 200  
 68307 Mannheim  
 Germany  
 Phone +49 621 776-0  
 Fax +49 621 776-1000

No. / Nr.: DOC-2357C  
 Date / Datum: 2017-06-21

Copyright Pepperl+Fuchs  
 www.pepperl-fuchs.com



**Declaration of conformity / Konformitätserklärung**

We, Pepperl+Fuchs GmbH declare under our sole responsibility that the **products** listed below are in conformity with the listed **European Directives and standards**.

Die Pepperl+Fuchs GmbH erklärt hiermit in alleiniger Verantwortung, dass die unten gelisteten **Produkte** den genannten **Europäischen Richtlinien und Normen** entsprechen.

**Productfamily / Produktfamilie**

Productfamily / Produktfamilie	Description / Beschreibung
LVL-B1-XX-XXXX-X-XX	Vibration Limit Switch
LVL-B2-XX-XXXXXXXX-XX	Vibration Limit Switch

The „X“ marked letters of the type code are placeholders and can be replaced by the code described in ANNEX TYPE CODE.  
 Die mit „X“ markierten Stellen im Typenschlüssel sind Platzhalter und können durch den Schlüssel ersetzt werden der in ANNEX TYPE CODE beschrieben ist.

**Directives and Standards / Richtlinien und Normen**

EU-Directive EU-Richtlinie	Standards Normen
2014/30/EU (EMC) (L96/79-106)	EN 61326-1:2013 EN 61326-2-3:2013
2014/34/EU (ATEX) (L96/309-356)	EN 60079-0:2012 EN 60079-31:2009
2011/65/EU (RoHS) (L174/88-110)	EN 50581:2012-09

**ANNEX TYPE CODE**

The „X“ marked letters of the type code are placeholders and can be replaced by the following code:  
 Die mit „X“ markierten Stellen im Typenschlüssel sind Platzhalter und können durch folgenden Schlüssel ersetzt werden:

LVL-B1-XX-XXXXX-XX						
LVL-B1	-XX	-XX	XX	X	-EX	
Product Family	Process Connection	Housing	Electrical output	Optional Equipment	Certificate	
LVL-B2-XX-XXXXXXXX-XX						
LVL-B2	-XX	X	XX	XX	X	-EX
Product Family	Process Connection	Sensor length	Housing	Electrical output	Optional Equipment	Certificate

**Affixed CE Marking / Angebrachte CE-Kennzeichnung**



**Signatures / Unterschriften**

Mannheim, 2017-06-21

*ppa. Lutz Liebers*  
 ppa. Lutz Liebers  
 President Division PA

*Martin Holdefer*  
 i.V. Martin Holdefer  
 Business Development Manager

**ANNEX ATEX**

**Notified Body QM-System / Notifizierte Stelle des QM-Systems:**

Physikalisch Technische Bundesanstalt (0102)  
 Bundesallee 100  
 38116 Braunschweig  
 Germany

The EC-Type-Examination and the marking of the equipment was performed in accordance with the following standards:

Die EG-Baumusterprüfung und die Kennzeichnung des Betriebsmittels wurden nach den folgenden Normen durchgeführt:

EN 50281-1-1 : 1998 + A1

**Marking and Certificates / Kennzeichnung und Zertifikate**

Products / Produkte	All products listed above / Alle oben gelisteten Produkte	
Marking Kennzeichnung	Certificate Zertifikat	Issuer ID Aussteller ID
II 1 / 3 D	KEMA 06 ATEX 0055	0344

**Key for Issuer ID / Schlüssel zur Aussteller ID**

ID	Issuer / Aussteller
0344	DEKRA Certification B.V. Meander 1051 6825 MJ Arnheim Netherlands