



Mannheim, 2022-04-22

ppa. Hermann Best  
Vice President  
EPE Products & Solutions  
Process Automation

i.V. Christian Leppert  
Manager Standards for Engineering,  
Planning and Processes Unit  
Process Automation

Pepperl+Fuchs SE  
Lilienthalstraße 200  
68307 Mannheim  
Germany  
Phone +49 621 776-0  
Fax +49 621 776-1000

No. / Nr.: DOC-3152C  
Date / Datum: 2022-04-22

Copyright Pepperl+Fuchs  
www.pepperl-fuchs.com



## ■ Declaration of conformity / Konformitätserklärung

We, Pepperl+Fuchs SE declare under our sole responsibility that the **products** listed below are in conformity with the listed **European Directives** and **standards**.

Die Pepperl+Fuchs SE erklärt hiermit in alleiniger Verantwortung, dass die unten gelisteten **Produkte** den genannten **Europäischen Richtlinien** und **Normen** entsprechen.

## ■ Product family / Produktfamilie

Productfamily / Produktfamilie	Description / Beschreibung
F.FB1.???.???.1.?..???.???.???	FieldBarrier Junction Box (Standard Solution) FieldBarrier Junction Box (Standardlösung)
F.FB1.???.???.1.?..???.Y#####	FieldBarrier Junction Box (Engineered Solution) FieldBarrier Junction Box (Kundenspezifische Lösung)

The „?“ and „#“ marked letters of the type code are placeholders and can be replaced by the code described in ANNEX TYPE CODE.

Die mit „?“ und „#“ markierten Stellen im Typenschlüssel sind Platzhalter und können durch den Schlüssel ersetzt werden der in ANNEX TYPE CODE beschrieben ist.

## ■ Directives and Standards / Richtlinien und Normen

EU-Directive EU-Richtlinie	Standards Normen
2014/34/EU (ATEX) (L96/309-356)	EN IEC 60079-0:2018-07 EN IEC 60079-0/AC:2020-02 EN 60079-1:2014-10 (*) EN 60079-1/AC:2018-09 (*) EN 60079-7:2015-12 EN IEC 60079-7/A1:2018-01 EN 60079-11:2012-01 EN 60079-18:2015-04 EN 60079-18/AC:2018-09 EN 60079-31:2014-07 (*)
2014/30/EU (EMC) (L96/79-106)	EN 61439-1:2011-10 (J.9.4.2 b) EN 61439-2:2011-10
2011/65/EU (RoHS) (L174/88-110)	EN IEC 63000:2018-12

(\*) Only applicable if type of protection has been used.  
See name plate.  
Nur angewandt wenn die Zündschutzart verwendet worden ist.  
Siehe Typenschild.

## ■ ANNEX ATEX

**Notified Body QM-System** / Notifizierte Stelle des QM-Systems  
Physikalisch Technische Bundesanstalt (0102)

Bundesallee 100  
38116 Braunschweig  
Germany

## ■ Marking and Certificates / Kennzeichnung und Zertifikate

Products / Produkte	F.FB1.???.???.1.?..???.???.??? F.FB1.???.???.1.?..???.Y#####	
Marking / Kennzeichnung	Certificate / Zertifikat	Issuer ID / Aussteller ID
 	PTB 07 ATEX 1061 X	0102

(\*) Optional marking. See name plate.  
Optionale Kennzeichnung. Siehe Typenschild.

## ■ Key for Issuer ID / Schlüssel zur Aussteller ID

ID	Issuer / Aussteller
0102	Physikalisch Technische Bundesanstalt Bundesallee 100 38116 Braunschweig Germany

## ■ ANNEX TYPE CODE

The „?“ and „#“ marked letters of the type code are placeholders and can be replaced by alphanumeric characters shown in the appendix.

Die mit „?“ und „#“ markierten Stellen im Typenschlüssel sind Platzhalter und können durch alphanumerische Zeichen gem. dem Anhang ersetzt werden.





