

EU-Konformitätserklärung

Pepperl+Fuchs SE
Lilienthalstrasse 200
68307 Mannheim
Germany
Phone +49 621 776-0
Fax +49 621 776-1000

No. / Nr.: DOC-3244E
Date / Datum: 2022-01-17

Copyright Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com



Declaration of conformity / Konformitätserklärung

We, Pepperl+Fuchs SE declare under our sole responsibility that the products listed below are in conformity with the listed **European Directives and standards**.

Die Pepperl+Fuchs SE erklärt hiermit in alleiniger Verantwortung, dass die unten gelisteten **Produkte** den genannten **Europäischen Richtlinien und Normen** entsprechen.

Product family / Produktfamilie

Productfamily / Produktfamilie	ID	Description / Beschreibung
Control Stations Steuerkästen	FXL****.CS-Y***** XL****.CS-Y***** GL****.CS-Y***** GR.CS.* SR.CS.*	FXL/XL/GL/GR/SR type enclosure equipped with controls and/or terminals FXL/XL/GL/GR/SR Gehäuse bestückt mit Steuerkomponenten und/oder Klemmen

The „*“ marked symbol of the type code is a placeholder and can be replaced by the code described on the product name plate.
Die mit „*“ markierte Stelle im Typenschlüssel ist einen Platzhalter und kann durch den Schlüssel ersetzt werden der auf dem Produkt Typenschild beschrieben ist.

Directives and Standards / Richtlinien und Normen

EU-Directive EU-Richtlinie	Standards Normen
2014/30/EU (EMC) (L96/79-106)	EN 61439-1 : 2011-10 EN 61439-2 : 2011-10
2014/34/EU (ATEX) (L96/309-356)	EN IEC 60079-0: 2018-07 EN 60079-1: 2014-10 (*) EN 60079-7: 2015-12/A1:2018-01 EN 60079-11: 2012-01 (*) EN 60079-18 :2015-04 (*) EN 60079-28 : 2015-09 (*) EN 60079-31: 2014-07
2011/65/EU (RoHS) (L174/88-110)	EN IEC 63000:2018-12

(*) Only applicable if type of protection has been used. See name plate.
(*) Nur angewandt wenn die Zündschutzart verwendet worden ist. Siehe Typenschild.

EN 60079-1: „d“
EN 60079-11: „i“
EN 60079-18: „mb“
EN 60079-28: „op“

Supplemental Standards Sonstige Normen	Remarks Bemerkungen
EN 60947-1: 2007-07 EN 60947-3 : 2009-06 EN 60947-5-1: 2004-06 EN 60947-5-5: 1997-12 EN 61439-1 : 2011-10 EN 61439-2 : 2011-10	None

Affixed CE Marking / Angebrachte CE-Kennzeichnung



ANNEX 2014/34/EU (ATEX)

Notified Body QM-System / Notifizierte Stelle des QM-Systems:

Physikalisch Technische Bundesanstalt (0102)
Bundesallee 100
38116 Braunschweig
Germany

Pepperl+Fuchs SE declares that the products are only affected by minor or formal changes with respect to the new edition of the standards. These changes are not relevant for compliance with the essential health and safety requirements. The products still comply with the ATEX Directive. This declaration is also valid if the marking and the certificates of the listed devices correspond to previous editions of standards.

Die Pepperl+Fuchs SE erklärt hiermit, dass die Produkte nur von kleineren oder formalen Änderungen in Bezug auf die neue Ausgabe der Normen betroffen sind. Diese Änderungen sind nicht relevant für die Konformität mit den wesentlichen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen. Die Produkte erfüllen nach wie vor die ATEX-Richtlinie. Diese Erklärung gilt auch, wenn die Kennzeichnung und die Zertifikate der aufgeführten Geräte vorangegangenen

Marking and Certificates / Kennzeichnung und Zertifikate

Products / Produkte	Control Stations / Steuerkästen	
Marking Kennzeichnung	Certificate Zertifikat	Issuer ID Aussteller ID
Ex II 2 GD	CML 16ATEX3009X	2776

Legend of issuer / Legende der Aussteller

ID	Issuer / Aussteller
2776	CML B.V Chamber of Commerce No 6738671 Hoogoorddreef 15 Amsterdam 1101 BA The Netherlands

Signatures / Unterschriften

Mannheim, 2022-01-17

ppa. Hermann Best
Vice President EPE
Products & Solutions

i.V. Rainer Nägele
Manager Innovation Unit EPE
& Solutions