



## ■ Signatures / Unterschriften

Mannheim, 2021-01-18

ppa. Michael Kessler

Executive Vice President Components &amp; Technology

i.V. Udo Körner

Continuation Manager Value Engineering

Pepperl+Fuchs SE  
Lilienthalstraße 200  
68307 Mannheim  
Germany  
Phone +49 621 776-0  
Fax +49 621 776-1000

No. / Nr.: DOC-3545C  
Date / Datum: 2021-01-18

Copyright Pepperl+Fuchs  
www.pepperl-fuchs.com



## ■ Declaration of conformity / Konformitätserklärung

We, Pepperl+Fuchs SE declare under our sole responsibility that the **products** listed below are in conformity with the listed **European Directives** and **standards**.

*Die Pepperl+Fuchs SE erklärt hiermit in alleiniger Verantwortung, dass die unten gelisteten **Produkte** den genannten **Europäischen Richtlinien** und **Normen** entsprechen.*

## ■ Products / Produkte

Product / Produkt	Item number	Description / Beschreibung
KCD2-SLD-EX1.1245	324436	Solenoid driver
KCD0-SD3-EX1.1045	304983	Solenoid driver
KCD2-SLD-EX1.1245	243734	Solenoid driver
KCD0-SD3-EX1.1245	304978	Solenoid driver
KCD0-SD3-EX1.1245.SP	315050	Solenoid driver
KCD2-SLD-EX1.1045	324433	Solenoid driver
KCD2-SLD-EX1.1045	243732	Solenoid driver
KCD2-SLD-EX1.1045	70104928	Solenoid driver
KCD2-SLD-EX1.1065	243748	Solenoid driver
KCD2-SLD-EX1.1065	324435	Solenoid driver
KCD2-SLD-EX1.1065	70104929	Solenoid driver
KCD2-SLD-EX1.1245	70104930	Solenoid driver

## ■ ANNEX EMC

The products listed above fulfill the immunity test requirements for equipment intended for use in industrial locations.

*Die oben gelisteten Produkte erfüllen die Störfestigkeits-Prüfanforderungen an Betriebsmittel, die zum Gebrauch in industriellen Bereichen vorgesehen sind.*

## ■ ANNEX ATEX

**Notified Body QM-System** / Notifizierte Stelle des QM-Systems  
Physikalisch Technische Bundesanstalt (0102)  
Bundesallee 100  
38116 Braunschweig  
Germany

## ■ Marking and Certificates / Kennzeichnung und Zertifikate

Marking Kennzeichnung	Certificate Zertifikat	Issuer ID Aussteller ID
  	EXA 17 ATEX 0002X	2829

## ■ Key for Issuer ID / Schlüssel zur Aussteller ID

ID	Issuer / Aussteller
2829	Fiditas d.o.o. Karlovačka cesta 197 10250 Zagreb-Lučko Croatia

Pepperl+Fuchs SE declares that the products are only affected by minor or formal changes with respect to the new edition of the standards. These changes are not relevant for compliance with the essential health and safety requirements. The products still comply with the ATEX Directive. This declaration is also valid if the marking and the certificates of the listed devices correspond to previous editions of standards.

*Die Pepperl+Fuchs SE erklärt hiermit, dass die Produkte nur von kleineren oder formalen Änderungen in Bezug auf die neue Ausgabe der Normen betroffen sind. Diese Änderungen sind nicht relevant für die Konformität mit den wesentlichen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen. Die Produkte erfüllen nach wie vor die ATEX-Richtlinie. Diese Erklärung gilt auch, wenn die Kennzeichnung und die Zertifikate der aufgeführten Geräte vorangegangenen Normenständen entsprechen.*

## ■ Directives and Standards / Richtlinien und Normen

EU-Directive EU-Richtlinie	Standards Normen
ATEX 2014/34/EU (L96/309-356)	EN 60079-11:2012-01 EN 60079-15:2010-05 EN 60079-7:2015-12 EN IEC 60079-0:2018-07
EMC 2014/30/EU (L96/79-106)	EN 61326-1:2013-01
RoHS 2011/65/EU (L174/88-110)	EN IEC 63000:2018-12