

Pepperl+Fuchs SE
Lilienthalstraße 200
68307 Mannheim
Germany
Phone +49 621 776-0
Fax +49 621 776-1000

No. / N°: **DOC-0055D**
Date: **2024-04-24**

Copyright Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com



Declaration of Conformity / Déclaration de conformité

We, Pepperl+Fuchs SE, declare under our sole responsibility that the products listed below are in conformity with the listed European Directives, Regulations, and standards.

Nous, Pepperl+Fuchs SE, déclarons, sous notre seule responsabilité, que les produits figurant dans la liste ci-dessous sont en conformité avec les directives, réglementations et normes européennes mentionnées.

Products / Produits

Product Produit	Itemnumber Référence du modèle	Description
KFD2-PT2-EX1	072018	Signal converter
KFD2-PT2-EX1	70177748	Signal converter
KFD2-PT2-EX1-1	072019	Signal converter
KFD2-PT2-EX1-1	70177760	Signal converter
KFD2-PT2-EX1-5	70177763	Signal converter
KFD2-PT2-EX1-5	072023	Signal converter

Directives and Standards / Directives et normes

EU Directive Directive européenne	Standards Normes
ATEX 2014/34/EU (L96/309-356)	EN IEC 60079-0:2018-07 EN 60079-11:2012-01 EN 60079-15:2010-05 EN IEC 60079-0/AC:2020-02
EMC 2014/30/EU (L96/79-106)	EN 61326-1:2013-01
RoHS 2011/65/EU (L174/88-110)	EN IEC 63000:2018-12

Affixed CE Marking / Marquage CE apposé



Signatures

Mannheim, 2024-04-24


ppa. Michael Kessler
Executive Vice President
Components & Technology


i.V. Udo Körner
Continuation Manager Value Engineering

The English version represents the signed original.
Le document original signé est le document en anglais.

ANNEX EMC / ANNEXE EMC

The products listed above fulfill the immunity test requirements for equipment intended for use in industrial locations.
Les produits répertoriés ci-dessus remplissent les exigences relatives aux tests d'immunité pour le matériel destiné à être utilisé dans des environnements industriels.

ANNEX ATEX / ANNEXE ATEX

Notified Body QM System / Organisme notifié QM-System

Physikalisch Technische Bundesanstalt (0102)
Bundesallee 100
38116 Braunschweig
Germany

Marking and Certificates / Marquage et certificats

Marking Marquage	Certificate Certificat	ID
⊕ I (M1) ⊕ II (1) D ⊕ II (1) G	BAS 00 ATEX 7171	0598
⊕ II 3 G	TÜV 02 ATEX 1797X	TUN

Key for ID / Clé pour ID

ID	Responsible Body Organisme responsable
0598	SGS FIMKO OY Takomotie 8 00380 Helsinki Finland
TUN	TÜV NORD CERT GmbH Am TÜV 1 45307 Essen Germany

Pepperl+Fuchs SE declares that the products are only affected by minor or formal changes with respect to the new edition of the standards. These changes are not relevant for compliance with the Essential Health and Safety Requirements. The products still comply with the ATEX Directive. This declaration is also valid if the marking and the certificates of the listed devices correspond to previous editions of standards.

Pepperl+Fuchs SE déclare que les produits sont uniquement concernés par des modifications mineures ou formelles à l'égard de la nouvelle édition des normes. Ces modifications ne sont pas pertinentes au regard de la conformité avec les exigences impératives pour la sécurité et la santé. Les produits restent conformes à la directive ATEX 2014/34/EU. Cette déclaration est également valable si le marquage et les certificats des appareils répertoriés correspondent aux précédentes éditions des n