

The products listed above fulfill the immunity test requirements for equipment intended for use in industrial locations.

Продуктите, изброени по-горе, удовлетворяват изискванията на теста за устойчивост за оборудване, предназначено за използване в промишлени локации.

Pepperl+Fuchs SE
Lilienthalstraße 200
68307 Mannheim
Germany
Phone +49 621 776-0
Fax +49 621 776-1000

No. / №: DOC-0808A
Date / Дата: 2024-02-06

Copyright Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com



■ Declaration of Conformity / Декларация за съответствие

We, Pepperl+Fuchs SE, declare under our sole responsibility that the products listed below are in conformity with the listed European Directives, Regulations, and standards.

Ние, Pepperl+Fuchs SE, декларираме на своя еднолична отговорност, че продуктите, изброени по-долу, са в съответствие с изброените Европейски директиви, регламенти и стандарти.

■ Products / Продукти

Product Продукт	Itemnumber Продуктов номер	Description Описание
KFA6-ER-1.W.LB	115619	Electrode relay
KFA6-ER-2.W.LB	115620	Electrode relay
KFA5-ER-1.W.LB	115621	Electrode relay

■ Directives and Standards / Директиви и стандарти

EU Directive ЕС директива	Standards Стандарти
EMC 2014/30/EU (L96/79-106)	EN 61326-1:2013-01
LVD 2014/35/EU (L96/357-374)	EN 61010-1:2010-10 EN 61010-1/A1:2019-02 EN 61010-1/A1/AC:2019-04
RoHS 2011/65/EU (L174/88-110)	EN IEC 63000:2018-12

■ Affixed CE Marking / Поставена CE маркировка



■ Signatures / Подписи

Mannheim, 2024-02-06

ppa. M. Kessler

Executive Vice President
Components & Technology

i.V. Udo Körner

Continuation Manager Value Engineering

The English version represents the signed original.
Английската версия представлява подписания оригинал.