

The products listed above fulfill the immunity test requirements for equipment intended for use in industrial locations.  
Les produits répertoriés ci-dessus remplissent les exigences relatives aux tests d'immunité pour le matériel destiné à être utilisé dans des environnements industriels.

Pepperl+Fuchs SE  
Lilienthalstraße 200  
68307 Mannheim  
Germany  
Phone +49 621 776-0  
Fax +49 621 776-1000

No. / N°: **DOC-0808A**  
Date: **2024-02-06**

Copyright Pepperl+Fuchs  
www.pepperl-fuchs.com



### ■ Declaration of Conformity / Déclaration de conformité

We, Pepperl+Fuchs SE, declare under our sole responsibility that the products listed below are in conformity with the listed European Directives, Regulations, and standards.

Nous, Pepperl+Fuchs SE, déclarons, sous notre seule responsabilité, que les produits figurant dans la liste ci-dessous sont en conformité avec les directives, réglementations et normes européennes mentionnées.

### ■ Products / Produits

Product Produit	Itemnumber Référence du modèle	Description
KFA6-ER-1.W.LB	115619	Electrode relay
KFA6-ER-2.W.LB	115620	Electrode relay
KFA5-ER-1.W.LB	115621	Electrode relay

### ■ Directives and Standards / Directives et normes

EU Directive Directive européenne	Standards Normes
EMC 2014/30/EU (L96/79-106)	EN 61326-1:2013-01
LVD 2014/35/EU (L96/357-374)	EN 61010-1:2010-10 EN 61010-1/A1:2019-02 EN 61010-1/A1/AC:2019-04
RoHS 2011/65/EU (L174/88-110)	EN IEC 63000:2018-12

### ■ Affixed CE Marking / Marquage CE apposé



### ■ Signatures

Mannheim, 2024-02-06

*ppa. Michael Kessler*

ppa. Michael Kessler  
Executive Vice President  
Components & Technology

*Udo Körner*

i.V. Udo Körner  
Continuation Manager Value Engineering

The English version represents the signed original.  
Le document original signé est le document en anglais.