

Pepperl+Fuchs SE
Lilienthalstraße 200
68307 Mannheim
Germany
Phone +49 621 776-0
Fax +49 621 776-1000

No. /Nr.: **DOC-0814C**
Date /Datums: **2023-09-19**

Copyright Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

 **PEPPERL+FUCHS**

Declaration of conformity / Atbilstības deklarācija

We Pepperl+Fuchs SE declare under our sole responsibility that the products listed below are in conformity with the listed European Directives and standards.

Mēs, uzņēmums Pepperl+Fuchs SE, ar pilnu atbildību paziņojam, ka zemāk uzskaitītie izstrādājumi atbilst Eiropas direktīvām un standartiem.

Products / Izstrādājumi

Products Izstrādājumi	Itemnumber Preces numurs	Description Apraksts
SCP-LBF-IA1.36.IE.0	237064	Surge protection module
SCP-LBF-IA1.36.IE.1	237062	Surge protection module
TPH-LBF-IA1.36.DE.0	241313	Surge protection module
TPH-LBF-IA1.36.DE.1	241314	Surge protection module
TCP-LBF-IA1.36.IE.0	237065	Surge protection module
TCP-LBF-IA1.36.IE.1	241312	Surge protection module

Directives and Standards / Direktīvas un standarti

EU-Directive ES direktīva	Standards Standarti
ATEX 2014/34/EU (L96/309-356)	EN 60079-11:2012-01 EN 60079-15:2010-05 EN IEC 60079-0:2018-07 EN IEC 60079-0/AC:2020-02
EMC 2014/30/EU (L96/79-106)	EN 61326-1:2013-01
RoHS 2011/65/EU (L174/88-110)	EN IEC 63000:2018-12

Affixed CE Marking / Pievienots CE marķējums



ppa. M. Kessler i.v. *Norbert Lindner*

ppa. Michael Kessler
Executive Vice President
Components & Technology

i.V. Norbert Lindner
Continuation Manager Value Engineering

The English version represents the signed original.
Versija angļu valodā parstāv parakstīto oriģinālu.

ANNEX ATEX / PIELIKUMS ATEX

Notified Body QM-System / Paziņotās iestādes kvalitātes pārvaldības sistēma

Physikalisch Technische Bundesanstalt (0102)
Bundesallee 100
38116 Braunschweig
Germany

Marking and Certificates / Marķējums un sertifikāti

Marking Marķējums	Certificate Sertifikāts	Issuer ID Izdevēja identifikators
⊕ II 1 G	Sira 12 ATEX 2128X	2813
⊕ II 3 G	Sira 12 ATEX 4176X	SIR

Key for Issuer ID / Izdevēja identifikatora skaidrojums

ID	Issuer Izdevējs
SIR	CSA Group Netherlands B.V Utrechtseweg 310 6812 AR Arnhem Netherlands
2813	CSA Group Netherlands B.V Utrechtseweg 310 6812 AR Arnhem Netherlands

Pepperl+Fuchs SE declares that the products are only affected by minor or formal changes with respect to the new edition of the standards. These changes are not relevant for compliance with the essential health and safety requirements. The products still comply with the ATEX Directive. This declaration is also valid if the marking and the certificates of the listed devices correspond to previous editions of standards.

Uzņēmums Pepperl+Fuchs SE paziņo, ka izstrādājumiem saistībā ar standartu jauno redakciju ir veiktas tikai minimālas vai formālas izmaiņas. Šīs izmaiņas neietekmē atbilstību būtiskajām veselības aizsardzības un drošības prasībām. Izstrādājumi joprojām atbilst ATEX direktīvas prasībām. Šis paziņojums ir spēkā arī tad, ja norādīto ierīču marķējums un sertifikāti atbilst standartu iepriekšējām redakcijām.