

Pepperl+Fuchs SE  
Lilienthalstraße 200  
68307 Mannheim  
Germany  
Phone +49 621 776-0  
Fax +49 621 776-1000

No. / N°: **DOC-1039D**  
Date: **2024-06-12**

Copyright Pepperl+Fuchs  
www.pepperl-fuchs.com



### Declaration of Conformity / Déclaration de conformité

We, Pepperl+Fuchs SE, declare under our sole responsibility that the products listed below are in conformity with the listed European Directives, Regulations, and standards.

Nous, Pepperl+Fuchs SE, déclarons, sous notre seule responsabilité, que les produits figurant dans la liste ci-dessous sont en conformité avec les directives, réglementations et normes européennes mentionnées.

### Products / Produits

Product Produit	Itemnumber Référence du modèle	Description
LB3106A	254716	Transmitter Power Supply
LB4101A2	254722	Analog Output
LB4102A2	254723	Analog Output
LB4102C2	254724	Analog Output
LB4104A2	254725	Analog Output
LB4105A2	254726	Analog Output
LB4105C2	254727	Analog Output
LB4106A	254729	Analog Output
LB4106C	254730	Analog Output
LB7104A	254847	Universal Analog I/O
LB7104E	70176490	Universal Analog I/O

### Directives and Standards / Directives et normes

EU Directive Directive européenne	Standards Normes
ATEX 2014/34/EU (L96/309-356)	EN 60079-11:2012-01 EN IEC 60079-0/AC:2020-02 EN 60079-15:2010-05 EN IEC 60079-0:2018-07
EMC 2014/30/EU (L96/79-106)	EN 61326-1:2013-01
RoHS 2011/65/EU (L174/88-110)	EN IEC 63000:2018-12

### Affixed CE Marking / Marquage CE apposé



### Signatures

Mannheim, 2024-06-12

*ppa. M. Kessler* *i.V. Norbert Lindner*

ppa. Michael Kessler  
Executive Vice President  
Components & Technology

i.V. Norbert Lindner  
Continuation Manager Value Engineering

The English version represents the signed original.  
Le document original signé est le document en anglais.

### ANNEX ATEX / ANNEXE ATEX

#### Notified Body QM System / Organisme notifié QM-System

Physikalisch Technische Bundesanstalt (0102)  
Bundesallee 100  
38116 Braunschweig  
Germany

#### Marking and Certificates / Marquage et certificats

Marking Marquage	Certificate Certificat	ID
⊕ I (M1) ⊕ II (1) D ⊕ II 3 (1) G	BVS 11 ATEX E 116 X	0158

#### Key for ID / Clé pour ID

ID	Responsible Body Organisme responsable
0158	DEKRA Testing and Certification GmbH Handwerkstraße 15 70565 Stuttgart Germany

Pepperl+Fuchs SE declares that the products are only affected by minor or formal changes with respect to the new edition of the standards. These changes are not relevant for compliance with the Essential Health and Safety Requirements. The products still comply with the ATEX Directive. This declaration is also valid if the marking and the certificates of the listed devices correspond to previous editions of standards.

Pepperl+Fuchs SE déclare que les produits sont uniquement concernés par des modifications mineures ou formelles à l'égard de la nouvelle édition des normes. Ces modifications ne sont pas pertinentes au regard de la conformité avec les exigences impératives pour la sécurité et la santé. Les produits restent conformes à la directive ATEX 2014/34/EU. Cette déclaration est également valable si le marquage et les certificats des appareils répertoriés correspondent aux précédentes éditions des n