

Pepperl+Fuchs SE
Lilienthalstraße 200
68307 Mannheim
Germany
Phone +49 621 776-0
Fax +49 621 776-1000

No. / Č.: DOC-3652D
Date / Datum: 2023-10-19

Copyright Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com



ANNEX EMC / PŘÍLOHA O ELEKTROMAGNETICKÉ KOMPATIBILITĚ

The products listed above fulfill the immunity test requirements for equipment intended for use in industrial locations.
Výše uvedené výrobky splňují požadavky testu imunity pro zařízení určené pro použití v průmyslových provozech.

ANNEX ATEX / PŘÍLOHA ATEX

Marking and Certificates / Značení a certifikáty

Marking Značení	Certificate Certifikát	Issuer ID ID vydavatele
Ex II 3 G	PF17CERT4305X	PF

Key for Issuer ID / Klíč k ID vydavatele

ID	Issuer Vydavatel
PF	Pepperl+Fuchs Lilienthalstrasse 200 68307 Mannheim Germany

Declaration of conformity / Prohlášení o shodě

We Pepperl+Fuchs SE declare under our sole responsibility that the products listed below are in conformity with the listed European Directives and standards.

Společnost Pepperl+Fuchs SE svou výhradní odpovědnost prohlašuje, že výrobky uvedené níže jsou v souladu s uvedenými směrnici a normami EU.

Products / Produkty

Products Produkty	Itemnumber Č. Položky	Description Popis
KFD2-RSH-1.2D.FL2	274893	Relay Module
KFD2-RSH-1.2D.FL2-Y1	326595	Relay Module

Directives and Standards / Směrnice a normy

EU-Directive Směrnice EU	Standards Normy
ATEX 2014/34/EU (L96/309-356)	EN 60079-15:2010-05 EN IEC 60079-0:2018-07 EN IEC 60079-7/A1:2018-01 EN 60079-7:2015-12 EN IEC 60079-0/AC:2020-02
EMC 2014/30/EU (L96/79-106)	EN 61326-1:2013-01
MD 2006/42/EC (L157/24-86)	EN ISO 13849-1:2015-12 EN IEC 62061:2021-07
RoHS 2011/65/EU (L174/88-110)	EN IEC 63000:2018-12

Affixed CE Marking / Připojené označení CE



Signatures / Podpisy

Mannheim, 2023-10-19

ppa. Michael Kessler
Executive Vice President
Components & Technology

i.V. Udo Körner
Continuation Manager Value Engineering

The English version represents the signed original.
Anglická verze představuje podepsaný originál.