

The products listed above fulfill the immunity test requirements for equipment intended for use in industrial locations.

Produkty uvedené vyššie spĺňajú požiadavky testov odolnosti pre zariadenia zamýšľané na použitie v priemyselných oblastiach.

Pepperl+Fuchs SE
Lilienthalstraße 200
68307 Mannheim
Germany
Phone +49 621 776-0
Fax +49 621 776-1000

No. / Č.: **DOC-3878B**
Date / Dátum: **2023-10-19**

Copyright Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com



■ Declaration of conformity / Vyhlásenie o zhode

We Pepperl+Fuchs SE declare under our sole responsibility that the products listed below are in conformity with the listed European Directives and standards.

My, spoločnosť Pepperl+Fuchs SE, vyhlasujeme na našu výhradnú zodpovednosť, že produkty uvedené nižšie sú v súlade s uvedenými európskymi smernicami a normami.

■ Products / Produkty

Products Produkty	Itemnumber Číslo položky	Description Opis
KFD2-RSH-1.2D.FL3	274894	Relay Module
KFD2-RSH-1.2D.FL3-Y1	326596	Relay Module

■ Directives and Standards / Smernice a normy

EU-Directive Smernice EÚ	Standards Normy
EMC 2014/30/EU (L96/79-106)	EN 61326-1:2013-01
LVD 2014/35/EU (L96/357-374)	EN 61010-1:2010-10
MD 2006/42/EC (L157/24-86)	EN ISO 13849-1:2015-12 EN IEC 62061:2021-07
RoHS 2011/65/EU (L174/88-110)	EN IEC 63000:2018-12

■ Affixed CE Marking / Priložené označenie CE



■ Signatures / Podpisy

Mannheim, 2023-10-19

ppa. Michael Kessler i.V. Udo Körner

Executive Vice President
Components & Technology

Continuation Manager Value Engineering

The English version represents the signed original.

Podpísaný originál dokumentu je v anglickej verzii.