

Pepperl+Fuchs SE
Lilienthalstraße 200
68307 Mannheim
Germany
Phone +49 621 776-0
Fax +49 621 776-1000

No. /Nro: **DOC-4260B**
Date /Päivämäärä:
2023-03-06

Copyright Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com



Declaration of conformity / Vaatimustenmukaisuusvakuutus

We Pepperl+Fuchs SE declare under our sole responsibility that the products listed below are in conformity with the listed European Directives and standards.

Pepperl+Fuchs SE vakuuttaa yksinomaisella vastuullaan, että alla luetellut tuotteet ovat yhdenmukaisia lueteltujen EU-direktiivien ja standardien kanssa.

Products / Tuotteet

| Products Tuotteet | Itemnumber Tuotenumero | Description Kuvaus |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| FB1209B3 | 223079 | Digital Input |

Directives and Standards / Direktiivit ja standardit

| EU-Directive EU-direktiivi | Standards Standardit |
|----------------------------------|---|
| ATEX 2014/34/EU (L96/309-356) | EN IEC 60079-0:2018-07 EN 60079-1:2014-10 EN 60079-11:2012-01 EN 60079-5:2015-04 EN 60079-7:2015-12 EN IEC 60079-0/AC:2020-02 EN IEC 60079-7/A1:2018-01 |
| EMC 2014/30/EU (L96/79-106) | EN 61326-1:2013-01 |
| RoHS 2011/65/EU (L174/88-110) | EN IEC 63000:2018-12 |

Affixed CE Marking / Kiinnitetty CE-merkintä



Signatures / Allekirjoitukset

Mannheim, 2023-03-06

ppa. Michael Kessler i.V. Norbert Lindner
Executive Vice President Continuation Manager Value Engineering
Components & Technology

The English version represents the signed original.
Englanninkielinen versio on allekirjoitettu alkuperäisversio.

ANNEX ATEX / LIITE ATEX

Notified Body QM-System / Ilmoitettu laitos QM-System

Physikalisch Technische Bundesanstalt (0102)
Bundesallee 100
38116 Braunschweig
Germany

Marking and Certificates / Merkinnät ja sertifikaatit

| Marking Merkintä | Certificate Sertifikaatti | Issuer ID Hyväksyjän tunniste |
|--|------------------------------|----------------------------------|
| ⊕ I (M1) ⊕ II (1) D ⊕ II 2 (1) G | Presafe 19 ATEX 14055U | 2460 |

Key for Issuer ID / Hyväksyjän tunnisteen selite

| ID Tunniste | Issuer Hyväksyjä |
|----------------|---|
| 2460 | DNV GL Presafe AS Veritasveien 3 1363 Høvik Norway |

Pepperl+Fuchs SE declares that the products are only affected by minor or formal changes with respect to the new edition of the standards. These changes are not relevant for compliance with the essential health and safety requirements. The products still comply with the ATEX Directive. This declaration is also valid if the marking and the certificates of the listed devices correspond to previous editions of standards.

Pepperl+Fuchs SE vakuuttaa, että standardien uudella painoksella on tuotteisiin vain vähäisiä tai muodollisia muutoksia. Näillä muutoksilla ei ole merkitystä olennaisten terveyttä ja turvallisuutta koskevien vaatimusten täyttymisen kannalta. Tuotteet ovat edelleen ATEX-direktiivin 2014/34/EU mukaisia. Tämä vakuutus on pätevä myös jos lueteltujen laitteiden merkinnät ja sertifikaatit vastaavat standardien aiempia painoksia.