

Pepperl+Fuchs SE
Lilienthalstraße 200
68307 Mannheim
Germany
Phone +49 621 776-0
Fax +49 621 776-1000

No. / Nro: **DOC-4263D**Date / Päivämäärä:
2023-03-06

Copyright Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

 **PEPPERL+FUCHS**

Declaration of conformity / Vaatimustenmukaisuusvakuutus

We Pepperl+Fuchs SE declare under our sole responsibility that the products listed below are in conformity with the listed European Directives and standards.

Pepperl+Fuchs SE vakuuttaa yksinomaisella vastuullaan, että alla luetellut tuotteet ovat yhdenmukaisia lueteltujen EU-direktiivien ja standardien kanssa.

Products / Tuotteet

Products Tuotteet	Itemnumber Tuotenumero	Description Kuvaus
FB5205B3	276332	Thermocouple Transmitter
FB1203B3	276062	Digital Input
FB1208B3	276216	Digital Input
FB5204B3	276331	RTD Transmitter
FB8206H0630.3	70106287	Com Unit
FB8207H0706.3	287562	Com Unit
FB8209H0908.3	70106285	Com Unit
FB8211H0756.3	287579	Com Unit

Directives and Standards / Direktiivit ja standardit

EU-Directive EU-direktiivi	Standards Standardit
ATEX 2014/34/EU (L96/309-356)	EN 60079-1:2014-10 EN 60079-11:2012-01 EN 60079-5:2015-04 EN 60079-7:2015-12 EN IEC 60079-0/AC:2020-02 EN IEC 60079-0:2018-07 EN IEC 60079-7/A1:2018-01
EMC 2014/30/EU (L96/79-106)	EN 61326-1:2013-01
RoHS 2011/65/EU (L174/88-110)	EN IEC 63000:2018-12

Affixed CE Marking / Kiinnitetty CE-merkintä

 0102



ppa. Michael Kessler
Executive Vice President
Components & Technology



i.V. Norbert Lindner
Continuation Manager Value Engineering




The English version represents the signed original.
Englanninkielinen versio on allekirjoitettu alkuperäisversio.

ANNEX ATEX / LIITE ATEX

Notified Body QM-System / Ilmoitettu laitos QM-System

Physikalisch Technische Bundesanstalt (0102)
Bundesallee 100
38116 Braunschweig
Germany

Marking and Certificates / Merkinnät ja sertifikaatit

Marking Merkintä	Certificate Sertifikaatti	Issuer ID Hyväksyjän tunniste
 I (M1)  II (1) D  II 2 (1) G	Presafe 19 ATEX 14058U	2460

Key for Issuer ID / Hyväksyjän tunnisteen selite

ID Tunniste	Issuer Hyväksyjä
2460	DNV GL Presafe AS Veritasveien 3 1363 Høvik Norway

Pepperl+Fuchs SE declares that the products are only affected by minor or formal changes with respect to the new edition of the standards. These changes are not relevant for compliance with the essential health and safety requirements. The products still comply with the ATEX Directive. This declaration is also valid if the marking and the certificates of the listed devices correspond to previous editions of standards. Pepperl+Fuchs SE vakuuttaa, että standardien uudella painoksella on tuotteisiin vain vähäisiä tai muodollisia muutoksia. Näillä muutoksilla ei ole merkitystä olennaisten terveyttä ja turvallisuutta koskevien vaatimusten täyttymisen kannalta. Tuotteet ovat edelleen ATEX-direktiivin 2014/34/EU mukaisia. Tämä vakuutus on pätevä myös jos lueteltujen laitteiden merkinnät ja sertifikaatit vastaavat standardien aiempia painoksia.