

Pepperl+Fuchs SE
Lilienthalstraße 200
68307 Mannheim
Germany
Phone +49 621 776-0
Fax +49 621 776-1000

No. / Nro: **DOC-4286C**
Date / Päivämäärä:
2023-05-02

Copyright Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com



Declaration of conformity / Vaatimustenmukaisuusvakuutus

We Pepperl+Fuchs SE declare under our sole responsibility that the products listed below are in conformity with the listed European Directives and standards.

Pepperl+Fuchs SE vakuuttaa yksinomaisella vastuullaan, että alla luetellut tuotteet ovat yhdenmukaisia luettujen EU-direktiivien ja standardien kanssa.

Products / Tuotteet

Products Tuotteet	Itemnumber Tuotenumero	Description Kuvaus
M-LB-2112	313279	Surge protection barrier
M-LB-2112.SP	313287	Surge protection barrier
M-LB-2114	313280	Surge protection barrier
M-LB-2114.SP	313288	Surge protection barrier
M-LB-2142	313281	Surge protection barrier
M-LB-2142.SP	313289	Surge protection barrier
M-LB-2144	313282	Surge Protection Barrier
M-LB-2144.SP	313290	Surge protection barrier

Directives and Standards / Direktiivit ja standardit

EU-Directive EU-direktiivi	Standards Standardit
ATEX 2014/34/EU (L96/309-356)	EN IEC 60079-7/A1:2018-01 EN 60079-7:2015-12 EN IEC 60079-0:2018-07 EN IEC 60079-0/AC:2020-02
RoHS 2011/65/EU (L174/88-110)	EN IEC 63000:2018-12

Affixed CE Marking / Kiinnitetty CE-merkintä



Signatures / Allekirjoitukset

Mannheim, 2023-05-02

ppa. M. Kessler
i.V. Martin Holdefer

Executive Vice President
Components & Technology

Continuation Manager Value Engineering

The English version represents the signed original.
Englanninkielinen versio on allekirjoitettu alkuperäisversio.

ANNEX ATEX / LIITE ATEX

Marking and Certificates / Merkinnät ja sertifikaatit

Marking Merkintä	Certificate Sertifikaatti	Issuer ID Hyväksyjän tunniste
Ⓔ II 3 G	KIWA 19 ATEX 0002 X	SIR

Key for Issuer ID / Hyväksyjän tunnisteen selite

ID Tunniste	Issuer Hyväksyjä
SIR	CSA Group Netherlands B.V Utrechtseweg 310 6812 AR Arnhem Netherlands