

Pepperl+Fuchs SE
Lilienthalstraße 200
68307 Mannheim
Germany
Phone +49 621 776-0
Fax +49 621 776-1000

No. /Nr.: **DOC-5252C**
Date / Datum: **2023-05-24**

Copyright Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com



Declaration of conformity / Konformitätserklärung

We Pepperl+Fuchs SE declare under our sole responsibility that the products listed below are in conformity with the listed European Directives and standards.

Die Pepperl+Fuchs SE erklärt hiermit in alleiniger Verantwortung, dass die unten gelisteten Produkte den genannten Europäischen Richtlinien und Normen entsprechen.

Products / Produkte

Products Produkte	Itemnumber Modellnummer	Description Beschreibung
KCD2-SR-EX1	70109406	Switch amplifier
KCD2-SR-EX1.LB	70112151	Switch amplifier
KCD2-SR-EX1.LB-AB	70112154	Switch amplifier
KCD2-SR-EX1.LB.SP	70112156	Switch amplifier
KCD2-SR-EX2	70112153	Switch amplifier
KCD2-SR-EX2-AB	70112155	Switch amplifier
KCD2-SR-EX2.SP	70112160	Switch amplifier

Directives and Standards / Richtlinien und Normen

EU-Directive EU-Richtlinie	Standards Normen
ATEX 2014/34/EU (L96/309-356)	EN IEC 60079-0:2018-07 EN 60079-7:2015-12 EN 60079-11:2012-01 EN IEC 60079-7/A1:2018-01 EN IEC 60079-15:2019-04 EN IEC 60079-0/AC:2020-02
EMC 2014/30/EU (L96/79-106)	EN 61326-1:2013-01
RoHS 2011/65/EU (L174/88-110)	EN IEC 63000:2018-12
Supplemental Standards	EN 61010-1/A1:2019-02 EN 61010-1:2010-10 EN 61010-1/A1/AC:2019-04

Affixed CE Marking / Angebrachte CE-Kennzeichnung



0102

ppa. Michael Kessler
Executive Vice President
Components & Technology

i.V. Udo Körner
Continuation Manager Value Engineering

The English version represents the signed original.
Die englische Fassung stellt das unterzeichnete Original dar.

ANNEX EMC / ANHANG EMC

The products listed above fulfill the immunity test requirements for equipment intended for use in industrial locations.
Die oben gelisteten Produkte erfüllen die Störfestigkeits-Prüfanforderungen an Betriebsmittel, die zum Gebrauch in industriellen Bereichen vorgesehen sind.

ANNEX ATEX / ANHANG ATEX

Notified Body QM-System / Notifizierte Stelle des QM-Systems

Physikalisch Technische Bundesanstalt (0102)
Bundesallee 100
38116 Braunschweig
Germany

Marking and Certificates / Kennzeichnung und Zertifikate

Marking Kennzeichnung	Certificate Zertifikat	Issuer ID Aussteller ID
⊕ I (M1) ⊕ II (1) D ⊕ II 3 (1) G	Baseefa 06 ATEX 0092X	0598

Key for Issuer ID / Schlüssel zur Aussteller ID

ID	Issuer Aussteller
0598	SGS FIMKO OY Takomotie 8 00380 Helsinki Finland