

Pepperl+Fuchs SE
Lilienthalstraße 200
68307 Mannheim
Germany
Phone +49 621 776-0
Fax +49 621 776-1000

No. / Č.: **DOC-6611B**
Date / Dátum: **2024-03-22**

ppa. Michael Kessler i.V. Stefan Pflüger

Executive Vice President
Components & Technology

Product Portfolio Manager Interface
Technology

The English version represents the signed original.
Podpísaný originál dokumentu je v anglickej verzii.

Copyright Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

Declaration of Conformity / Vyhlásenie o zhode

We, Pepperl+Fuchs SE, declare under our sole responsibility that the products listed below are in conformity with the listed European Directives, Regulations, and standards.

My, spoločnosť Pepperl+Fuchs SE, vyhlasujeme na našu výhradnú zodpovednosť, že produkty uvedené nižšie sú v súlade s uvedenými európskymi smernicami, nariadeniami a štandardmi.

Products / Produkty

Product Produkt	Itemnumber Číslo položky	Description Opis
KFD2-SLD-EX2.1045	70153575	Solenoid driver
KFD2-SLD-EX2.1045-Y1	70178494	Solenoid driver
KFD2-SLD-EX2.1245	70153576	Solenoid driver
KFD2-SLD-EX2.1245-Y1	70178495	Solenoid driver
KFD2-SLD-EX2.1545	70153577	Solenoid driver
KFD2-SLD-EX2.1545-Y1	70178496	Solenoid driver
KFD0-SD2-EX2.1045	70105780	Solenoid driver
KFD0-SD2-EX2.1245	70105779	Solenoid driver
KFD0-SD2-EX2.1545	70105778	Solenoid driver

Directives and Standards / Smernice a normy

EU Directive Smernica EÚ	Standards Normy
ATEX 2014/34/EU (L96/309-356)	EN 60079-7:2015-12 EN IEC 60079-7/A1:2018-01 EN IEC 60079-0:2018-07 EN 60079-11:2012-01 EN IEC 60079-0/AC:2020-02
EMC 2014/30/EU (L96/79-106)	EN 61326-1:2013-01
RoHS 2011/65/EU (L174/88-110)	EN IEC 63000:2018-12

Affixed CE Marking / Priložené označenie CE

CE 0102

ANNEX EMC / PRÍLOHA EMC

The products listed above fulfill the immunity test requirements for equipment intended for use in industrial locations.
Produkty uvedené vyššie spĺňajú požiadavky testov odolnosti pre zariadenia zamýšľané na použitie v priemyselných oblastiach.

ANNEX ATEX / PRÍLOHA ATEX

Notified Body QM System / Systém riadenia kvality notifikovaného orgánu

Physikalisch Technische Bundesanstalt (0102)
Bundesallee 100
38116 Braunschweig
Germany

Marking and Certificates / Označenia a certifikáty

Marking Označenie	Certificate Certifikát	ID
⊕ I (M1) ⊕ II (1) D ⊕ II 3 (1) G	FIDI 21 ATEX 0091X	2829

Key for ID / Kľúč pre ID

ID	Responsible Body Zodpovedný orgán
2829	Fiditas d.o.o. Slavka Tomerlina 44 10361 Zagreb-Sesvete Croatia

Pepperl+Fuchs SE declares that the products are only affected by minor or formal changes with respect to the new edition of the standards. These changes are not relevant for compliance with the Essential Health and Safety Requirements. The products still comply with the ATEX Directive. This declaration is also valid if the marking and the certificates of the listed devices correspond to previous editions of standards.

Spoločnosť Pepperl+Fuchs SE vyhlasuje, že produkty sú ovplyvnené iba menšími alebo formálnymi úpravami vzhľadom na nové vydanie štandardov. Tieto úpravy nie sú relevantné pre súlad s požiadavkami na ochranu zdravia a bezpečnosti. Tieto produkty sú stále v súlade so smernicou 2014/34/EU. Toto vyhlásenie je platné aj vtedy, ak označenie a certifikáty uvedených zariadení zodpovedajú úrovni predchádzajúcich vydaní štandardov.