

Pepperl+Fuchs SE
Lilienthalstraße 200
68307 Mannheim
Germany
Phone +49 621 776-0
Fax +49 621 776-1000

No. /Nr: **DOC-7605**
Date /Data: **2024-04-15**

Copyright Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com



ANNEX ATEX / ZAŁĄCZNIK DOTYCZĄCY DYREKTYWY ATEX

Notified Body QM System / Jednostka notyfikowana — system zarządzania jakością

Physikalisch Technische Bundesanstalt (0102)
Bundesallee 100
38116 Braunschweig
Germany

Marking and Certificates / Oznakowanie i certyfikaty

Marking Oznakowanie	Certificate Certyfikat	ID Nr
⊕ II 3 G	FIDI 23 ATEX 0078X	FIDI

Key for ID / Klucz do identyfikatora

ID Nr	Responsible Body Organ odpowiedzialny
FIDI	Fiditas d.o.o. Slavka Tomerlina 44 10361 Zagreb-Sesvete Croatia

Declaration of Conformity / Deklaracja zgodności

We, Pepperl+Fuchs SE, declare under our sole responsibility that the products listed below are in conformity with the listed European Directives, Regulations, and standards.

Firma Pepperl+Fuchs SE z pełną odpowiedzialnością oświadcza, że poniższe produkty są zgodne z podanymi dyrektywami, przepisami i normami europejskimi.

Products / Produkty

Product Produkt	Itemnumber Numer katalogowy	Description Opis
LB6001A2	70151717	Relay Output
LB6006A2	283188	Relay Output

Directives and Standards / Dyrektywy i normy

EU Directive Dyrektywa UE	Standards Normy
ATEX 2014/34/EU (L96/309-356)	EN IEC 60079-0:2018-07 EN IEC 60079-15:2019-04 EN 60079-7:2015-12
EMC 2014/30/EU (L96/79-106)	EN 61326-1:2013-01
RoHS 2011/65/EU (L174/88-110)	EN IEC 63000:2018-12
Supplemental Standards	EN 61010-1:2010-10 EN 61010-1/A1:2019-02 EN 61010-1/A1/AC:2019-04

Affixed CE Marking / Umieszczone oznakowanie CE



Signatures / Podpisy

Mannheim, 2024-04-15

ppa. Michael Kessler i.v. Gerrit Lohmann

Executive Vice President
Components & Technology

Manager Product Group Remote
Systems

The English version represents the signed original.
Wersja angielska reprezentuje podpisany oryginał.